



Electrolux

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



GCB 24 Hi-Tech i
GCB 28 Hi-Tech i
GCB 24 Hi-Tech Fi
GCB 32 Hi-Tech Fi



2 electrolux

Инструкция по эксплуатации, монтажу и ремонту настенных газовых котлов Electrolux серий GCB 24 Hi-Tech i, GCB 24 Hi-Tech Fi, GCB 28 Hi-Tech i, GCB 32 Hi-Tech Fi

Мы благодарим Вас за сделанный выбор!

Вы приобрели качественный и высокотехнологичный прибор, пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Содержание

Основные функции котла	2
Внутренняя структура котла	3
Принципиальная схема	5
Циркуляционный насос	6
Технические параметры	7
Панель управления	9
18 защитных функций	10
Подключение газа	12
Заполнение и слив системы отопления	12
Включение котла и его работа	12
Выключение	16
Неправильности и методы их устранения	16
Техническое обслуживание	17
Общие неисправности и решения	18
Монтаж котла	19
Требование для установки внутри помещения	19
Условия установки	20
Установка	20
Подсоединение газа	20
Присоединение к дымоходу	21
Система раздельного дымоудаления и забора воздуха	22
Установка коаксиального дымохода	24
Электронная плата	24
Основная диаграмма электроцепи	24
Описание DIP переключателя	25
Настройка газового клапана	25
Перевод котла на другой вид газа	28
Этикетка котла	29
Утилизация	29
Сертификация	29
Гарантийный талон	32

Примечание:

В тексте данной инструкции настенный газовый котел может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

Основные функции котла


- Данное устройство обеспечивает отопление и горячее водоснабжение путем превращения энергии сжигаемого газа (природного или сжиженного) в тепловую энергию теплоносителя, направляемую на нагрев системы отопления или, по запросу, на нагрев вторичного теплообменника котла, предназначенного для производства горячей воды.
- Крупный цифровой дисплей отражает все показатели, легко увидеть информацию о той или иной операции.
- На панели управления расположены переключатель и кнопки управления. Вы можете точно установить температуру горячей воды и теплоносителя. В то же время на цифровом дисплее отражается показания текущих температур.
- В этой серии котлов представлена функция «программатор». Котел можно настроить на разные режимы отопления, исходя из программы программатора.
- Дисплей, показывает коды неисправности. Это облегчает процесс поиска неисправностей и позволяет устранить их за короткий срок.
- Защитные функции, включая защиту от повышения давления для системы отопления, защита котла от низкого давления в системе отопления, защита от загазованности котла при отсутствии пламени, выключение котла при плохой системе дымоудаления, защита от замерзания котла и т.д.

Внешний вид котла




Внутренняя структура котла

GCB 24 Hi-Tech i




- 1 Кран подпитки системы отопления
- 2 Датчик температуры ГВС
- 3 Трехходовой кран с сервоприводом
- 4 Газовый клапан
- 5 Датчик NTC системы отопления
- 6 Предельный термостат
- 7 Основной теплообменник
- 8 Дымосборник
- 9 Термостат дымоудаления
- 10 Горелка
- 11 Электрод розжига и ионизации
- 12 Расширительный бак
- 13 Предохранительный сбросной клапан
- 14 Автоматический воздухоходоудающий клапан на насосе
- 15 Пластинчатый теплообменник ГВС
- 16 Насос
- 17 Датчик давления системы отопления
- 18 Датчик потока ГВС
- 19 Подача контура отопления
- 20 Подача контура ГВС
- 21 Вход газа
- 22 Вход холодной воды
- 23 Обратка контура отопления

GCB 28 Hi-Tech i




4 electrolux

GCB 24 Hi-Tech Fi



- 1 Кран подпитки системы отопления
- 2 Датчик NTC ГВС
- 3 Трехходовой кран с сервоприводом
- 4 Газовый клапан
- 5 Датчик NTC системы отопления
- 6 Предельный термостат
- 7 Основной теплообменник
- 8 Вентилятор дымоудаления
- 9 Дифференциальный прессостат дымоудаления
- 10 Трубка Вентури
- 11 Горелка
- 12 Электрод разжига и ионизации
- 13 Расширительный бак
- 14 Предохранительный сбросной клапан
- 15 Автоматический воздуховодчик на насосе
- 16 Пластинчатый теплообменник ГВС
- 17 Насос
- 18 Датчик давления системы отопления
- 19 Датчик протока ГВС
- 20 Подача контура отопления
- 21 Подача контура ГВС
- 22 Вход газа
- 23 Вход холодной воды
- 24 Обратка контура отопления


GCB 32 Hi-Tech Fi




- 13 Расширительный бак
- 14 Предохранительный сбросной клапан
- 15 Автоматический воздуховодчик на насосе
- 16 Пластинчатый теплообменник ГВС
- 17 Насос
- 18 Датчик давления системы отопления
- 19 Датчик протока ГВС
- 20 Подача контура отопления
- 21 Подача контура ГВС
- 22 Вход газа
- 23 Вход холодной воды
- 24 Обратка контура отопления

Принципиальные схемы

Закрытая камера горения



Открытая камера




- 1 Кран подпитки системы отопления
- 2 Датчик протока ГВС
- 3 Предохранительный сбросной клапан
- 4 Насос
- 5 Автоматический воздуховодчик
- 6 Расширительный бак
- 7 Пластинчатый теплообменник
- 9 Датчик температуры ГВС
- 10 Датчик температуры системы отопления
- 11 Основной теплообменник
- 13 Горелка
- 14 Газовый клапан
- 15 Трехходовой кран с сервоприводом
- 16 Датчик давления системы отопления
- 17 Прессостат дымоудаления
- 18 Термостат дымоудаления
- 19 Подача системы отопления
- 20 Выход горячей воды
- 21 Вход холодной воды
- 22 Обратка системы отопления

6 electrolux


Циркуляционный насос

В котле установлен трехскоростной циркуляционный насос с встроенным автоматическим воздухоотводчиком.

GCB 24 Hi-Tech; GCB 28 Hi-Tech



GCB 32 Hi-Tech Fi



На заводе установлена «III» скорость вращения насоса, что соответствует максимальной производительности.

Изменяя скорость насоса, Вы можете адаптировать котел к системе отопления. В котле предусмотрена функция «анти-

блокировки» насоса. При выключенном котле, насос включается на 3 минуты, через каждые 24 часа. Но данная функция работает только в том случае, если котел подсоединен к электричеству.

газовые котлы 7

Технические параметры

Система отопления

Модель котла	Единицы измерения	GCB 24 Hi-Tech i	GCB 28 Hi-Tech i	GCB 24 Hi-Tech Fi	GCB 32 Hi-Tech Fi
Тип камеры сгорания	Открытая			Закрытая	
Максимальная тепловая мощность горелки	кВт	26,3	31,0	26,3	35,3
Максимальная полезная тепловая мощность	кВт	23,7	28,0	23,9	32,0
Минимальная тепловая мощность горелки	кВт	11,2	11,5	11,2	15,6
Минимальная полезная тепловая мощность	кВт	9,3	10,5	9,5	11,3
Номинальный КПД	%	90,1	91	90,8	91
Макс. рабочее давление	бар			3	
Макс. температура теплоносителя	°C			90	
Диапазон регулирования температуры	°C			40-85/35-60	
Рабочее напряжение/частота	В/Гц			230 ±10% / 50	
Потребляемая мощность	Вт	90	110	125	145
Класс защиты				IPX4D	
Объем расширительного бака	л	8	8	8	10
Давление предварительной накачки расширительного бака	бар			1	

Система горячего водоснабжения

Модель продукции	Единица измерения	GCB 24 Hi-Tech i	GCB 28 Hi-Tech i	GCB 24 Hi-Tech Fi	GCB 32 Hi-Tech Fi
Максимальное давление в водопроводе	бар			6	
Минимальное требуемое давление в водопроводе	бар			0,3	
Минимальный проток при Δt=30°C	л/мин	11,3	13,3	11,3	15,0
Диапазон регулирования температуры	°C			35-60	
Минимальный расход воды для переключения в режим ГВС	л/мин			2,5	

Давление газа

Модель продукции	Единица измерения	GCB 24 Hi-Tech i	GCB 28 Hi-Tech i	GCB 24 Hi-Tech Fi	GCB 32 Hi-Tech Fi
Давление природного газа (G20)	мбар			13-25	
Давление сжиженного газа (G30)	мбар			37-50	
Расход природного газа (G20)	м³/час	1,23-2,6	1,4-3,22	1,23-2,6	1,4-3,6
Расход сжиженного газа (G30)	кг/час	0,65-1,9	1,04-2,36	0,65-1,9	1,14-3,05

Размеры соединений


Модель продукции	Единица измерения	GCB 24 Hi-Tech i	GCB 28 Hi-Tech i	GCB 24 Hi-Tech Fi	GCB 32 Hi-Tech Fi
Диаметр патрубка дымохода	мм	130	130	-	-
Диаметр коаксиального дымохода	мм	-	-	60/100	60/100
Диаметр раздельного дымохода	мм	-	-	80	80
Длина	мм	403	488	403	488
Глубина	мм	325	345	325	345
Высота	мм	725	827	725	827
Вес нетто	кг	31	37	38	43



- Бережно храните данное руководство. К нему Вы всегда сможете обратиться в случае необходимости.
- Вода, которая находится в котле, не может использоваться как питьевая, и не пригодна для приготовления пищи. Используется только в бытовых целях.
- Установка котла должна проводиться с соблюдением действующих государственных и местных норм квалифицированным персоналом специализированных организаций в соответствии с инструкциями изготовителя в разделе «Инструкция по монтажу, регулированию и техническому обслуживанию».
- Под квалифицированным персоналом понимается персонал, имеющий соответствующую профессиональную подготовку и технические знания в области бытового газоиспользующего оборудования для отопления и приготовления горячей воды.
- Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, вызванный ошибками монтажа и использования, равно как и несоблюдением действующих государственных и местных норм.
- Важно: этот газовый котел служит для нагрева воды до температуры ниже температуры кипения при атмосферном давлении; он должен подсоединяться к системам отопления и/или к водопроводной сети горячего и холодного водоснабжения совместимым с его характеристиками и его мощностью. Не позволяйте маленьким детям играть с упаковочным материалом, снятый с котла (картон, пластиковые пакеты и т.д.), поскольку он может являться для них источником опасности.
- Прежде чем осуществлять какие-либо действия по чистке или техническому обслуживанию, отключите электропитание котла.


- В случае поломки или неудовлетворительной работы необходимо сразу же прекратить работу аппарата, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта.
- Техническое обслуживание и ремонт котла должны проводиться только квалифицированным специалистом Авторизованного сервисцентра Electrolux или специализированной организации-партнера, имеющей письменный договор с таким сервисцентром, который уполномочивает ее на проведение технического обслуживания и ремонта, с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Несоблюдение вышеуказанного может повлиять на безопасность эксплуатации аппарата и влечет за собой потерю гарантии производителя.
- Если аппарат должен быть продан или передан другому владельцу или, если в случае переезда Вы оставляете котел новому владельцу, убедитесь, что данное руководство остается при аппарате, так что новый владелец и/или монтажник мог бы им воспользоваться.
- Котел должен использоваться только по своему прямому назначению. Любое другое использование должно считаться ненадежным и, следовательно, потенциально опасным.
- Запрещено использование аппарата для целей, отличных от указанных.**
- Данный аппарат должен устанавливаться исключительно на стенах помещений.

Панель управления



- Кнопка «SET».
- Кнопка «MODE».
- Ручка переключателя режимов:
 - Режим «лето»
 - Режим «зима»
 - Установка часов
 - Установка программы
 - Выключение котла
 - Настройка параметров работы котла
- Кнопка повышения значений.
- Кнопка понижения значений.
- Манометр системы теплоносителя.

Пояснение к ЖК-дисплею



	Индикатор температуры, код неисправности, состояния
	Включена функция «Комфорт»
	Летний режим работы
	Зимний режим работы
	Режим горячего водоснабжения (ГВС)
	Режим отопления
	Режим Антизамерзания
	Работа горелки
	Статус установки
	Режим блокировки
	Режим настройки часов
	Программатор
	Индикатор дня недели
	Индикатор времени

Отображает установленную температуру или температуру в настоящий момент, код неисправности, «OFF» - выключенное состояние котла

Температура горячей воды +42°C
Котел работает только в режиме горячего водоснабжения

Котел работает в режиме отопления и горячего водоснабжения

Подготовка горячей воды

Режим отопления

Работает функция «анти-замерзания»

Работает горелка. Интенсивность пламени отображается на индикаторе мощности горелки. Изменяются установки котла

Котел заблокирован из-за неисправности.

Нажмите RESET, чтобы заново запустить котел

Устанавливается текущее время

Устанавливается суточная программа работы котла на систему отопления

Отображает день недели (1 - понедельник, 2 - вторник и т.д.)

Отображает текущее время

18 защитных функций

№	функция безопасности	Основные компоненты	Описание функции
1	Защита от превышения давления в системе отопления	Сбросной клапан	Когда давление в системе отопления станет выше 3 бар, сработает сбросной предохранительный клапан, чтобы снизить давление и предотвратить поломку системы. Убедитесь в наличии отвода в канализацию от предохранительного клапана.
2	Защита от скачков давления в системе отопления	Расширительный бак	Расширительном бак компенсирует изменение давления в системе отопления при нагреве и остывании теплоносителя.
3	Защита ГВС от образования накипи, от возникновения термических ожогов	NTC ГВС	Предел температуры горячей воды 66°C.
4	Защита от перегрева системы отопления	NTC отопления	Предел температуры теплоносителя системы отопления - 90°C.
5	Защита от перегрева котла	Предельный терmostat	В аварийной ситуации (нет протока теплоносителя, неисправен датчик NTC отопления) котел выключается при достижении 102,8°C.
6	Защита от низкого давления воды	Датчик давления системы отопления	Котел перестанет работать, если давление воды будет ниже 0,3бар.
7	Защита от отсутствия протока в системе	Автоматический байпасный клапан	Если нет протока воды в системе, автоматический байпасный клапан открывается, чтобы предотвратить перегрев теплообменника.
8	Авторестарт	Плата управления	При пропадании электропитания или падении напряжения ниже 170 Вольт котел отключается. В случае появления электропитания котел автоматически включается в том же режиме и с теми же настройками.
9	Блокировка при отсутствии газа	Плата управления/газовый клапан	В случае пропадания газа в трубопроводе котел автоматически отключается и блокируется. Вывести котел из блокировки можно только вручную.
10	Ионизационный контроль наличия пламени	Электрод ионизации	В случае отсутствия пламени на горелке газомагнитный блок закрыт и газ в котел не поступает.
11	Выбег трехходового клапана и циркуляционного насоса	Плата управления	Если трехходовой клапан и насос не работают в течение 24 часов, котел автоматически включается на 3 минуты.

№	функция безопасности	Основные компоненты	Описание функции
12	Ограничение мощности отопления от 20% до 100%	Плата управления, газомагнитный блок	Для обеспечения нормальной работы котла в любых системах и для возможности адаптации котла к малым системам отопления (в том числе при поквартирном отоплении) предусмотрена возможность ограничения мощности по отоплению в диапазоне от 20% до 100%
13	Защита от замерзания котла	Электронная панель и NTC	Присутствует три уровня защиты. Если температура теплоносителя системы отопления ниже +5°C, котел будет работать в течение 5 минут каждые 0,5 часа, пока температура не достигнет 8°C. Если температура не поднимется до этой отметки и будет ниже +4°C, включится горелка, котел будет работать, пока температура не поднимется до 30°C. Если температура упадет ниже +2°C, котел выключается и выдает сигнал неисправности «E9». Условие: наличие электропитания и газа.
14	Задержка запуска	Плата управления	Чтобы обеспечить безопасную работу и увеличить срок службы устройства после отключения котла при достижении необходимой температуры контура отопления он запускается снова через 3 минуты и когда температура в контуре опустится на 15°C от заданной. В режиме ГВС котел может быть запущен в любое время.
15	Предварительный запуск вентилятора	Плата управления	Для безопасной работы вентилятор начинает работать прежде, чем открывается газовый клапан, чтобы обеспечить наличие тяги и удалить не сгоревший газ, который может появиться при розжиге.
16	Удаление воздуха из системы отопления	Автоматический воздухоотводчик	Автоматически удаляет воздух, который может образовываться в системе отопления.
17	Отсутствует потребление воздуха из помещения	Вентилятор, дифференциальный прессостат	Вентилятор создает разряжение в камере сгорания, благодаря чему отвод продуктов сгорания и забор воздуха происходят из вне помещения.
18	Блокировка при отсутствие тяги	Плата управления, дифференциальный прессостат	В случае пропадания тяги (блокировка дымохода, выход из строя вентилятора и иное) котел автоматически блокируется и предотвращает попадание продуктов сгорания в помещение.

Подключение газа

Подключение газа к котлу осуществляется при помощи плоской паронитовой прокладки и накидной гайки. Для подключения газа допускается использование гибкой сильфонной подводки, сертифицированной на газ.

Заполнение и сливы системы отопления

Заполнение системы отопления

Подсоедините все оборудование, можно приступить к наполнению системы. Эту операцию надо проводить с тщательным соблюдением следующих стадий:

- Откройте выпускные воздушные краны на радиаторах (краны Маевского);
- Постепенно откройте кран заполнения и подпитки и заполните систему отопления, контролируя, что возможные автоматические клапаны вывода воздуха, установленные в системе, действуют правильно;
- Закройте выпускные воздушные краны радиаторов, как только из них начнет выходить вода;
- Проверьте при помощи манометра, что давление в системе достигло оптимального значения 1-1,5 бар (минимум 0,5 бар);



- Закройте кран подпитки и снова выпустите остатки воздуха через воздушные краны радиаторов.

Слив отопительной системы

- Откройте все краны котла и отопительной системы;
- Откройте кран слива расположенный в нижней точке отопительной системы. В экстренном случае поверните предохранительный кран, чтобы слить воду.

Слив системы ГВС

- Перекройте подачу холодной воды в котел.
- Откройте кран горячей воды.



Внимание!
Перед сливом воды отключите электричество.

Включение котла и его работы

Проверка котла перед первым включением

- Тип газа должен соответствовать положению DIP-переключателя №1 (см. пункт «Описание DIP-переключателей»).
- Давление системы отопления должно быть 1,0-1,5 бар.
- Убедитесь, что системы отопления и горячего водоснабжения подключены к котлу и герметичны.
- Проверьте величину напряжения и fazovку электропитания котла.
- Убедитесь в наличии заземления.
- Проверьте подключение дымохода.
- Убедитесь в герметичности трубопровода подачи газа.
- Проверьте, установлен ли комнатный терmostat. Если да, убедитесь, что он включен. Если нет, то вместо него к клеммной колодке должна быть подключена перемычка.

Включение котла



Первое включение котла должно осуществляться квалифицированным специалистом.

Положение переключателя «OFF» – котел выключен, режим «Stand-by».

- На дисплее отобразится значок «OF», а также текущее время и день недели.



Положение переключателя «FUNC» – установка параметров работы котла.

- Установите переключатель в положение «FUNC». На дисплее отобразятся значки «WIFI», «SET» и значение установленной температуры системы отопления.



- При помощи кнопок «+» и «-» установите необходимую температуру. Выставленное значение будет запомлено автоматически.



- Нажмите кнопку «SET». На дисплее отобразятся значки «SET», «SET» и значение установленной температуры горячей воды.
- При помощи кнопок «+» и «-» установите необходимую температуру. Выставленное значение будет запомлено автоматически.



- Нажмите кнопку «SET». На дисплее отобразится мигающий значок «SET», значок «SET» и надпись «ON» или «OF». Надпись «ON» означает, что программатор включен, т.е. система отопления котла будет работать по заданной программе. Надпись «OF» означает, что программатор выключен и система отопления котла постоянно будет поддерживать установленную температуру. Изменения «ON»/«OF» осуществляются при помощи кнопок «+» или «-».
- Нажмите кнопку «SET». На дисплее отобразится надпись «COMFORT», значок «SET» и надпись «ON» или «OF».




- При необходимости установите значение часов местного времени, используя кнопки «+» и «-». Выставленные значения запоминаются автоматически.

газовые котлы 13

выключена и температура горячей воды будет определяться установленным значением. Переключение «ON»/«OF» производится кнопками «+» и «-».

Положение переключателя «SET» – установка местного времени

- Установите переключатель в положение «SET». На дисплее отобразится значок «SET» и значение минут внутреннего времени котла.



- При необходимости установите значение минут местного времени, используя кнопки «+» и «-».
- Нажмите кнопку «SET» – на дисплее отобразится значение часов внутреннего времени котла.



- Нажмите кнопку «SET». На дисплее отобразится значение часов местного времени, используя кнопки «+» и «-».
- Нажмите кнопки «SET» – на дисплее отобразится индекс «WIFI» и порядковый номер дня недели.



- При необходимости установите значение текущего дня недели, используя кнопки «+» и «-». Выставленные значения запоминаются автоматически.

Положение переключателя «WIFI» – программирование

Пользователь может установить программу работы отопления на 24 часа (с интервалом полчаса) на каждый день недели.

14 electrolux

Если на дисплее задана черная отметка (ON), это значит, что в эти полчаса котел будет работать на отопление с заданной температурой теплоносителя.

Если на дисплее метка не задана (OFF), температура теплоносителя будет поддерживаться на 20°C меньше заданной.

Функция «программирования» будет активна только в режиме «зима».


Котел работает в режиме ГВС независимо от режима «программирования».

Для каждого дня недели программа составляется индивидуально.

Примеры



На табло все метки включены «ON» и котел работает в режиме отопления с заявленной температурой теплоносителя.



На табло все метки выключены «OFF» и котел работает в режиме отопления с температурой теплоносителя на 20°C меньше заявленной.



На табло высвечивается программа на 1 день недели. Температура теплоносителя равна заданному значению с 0 часов до 6 часов 30 минут утра, с 13 часов до 15 часов и с 17 часов 30 минут до 24 часов. Остальное время температура теплоносителя на 20°C ниже.

Процесс установки программы

- Установите переключатель в положение «». На дисплее отобразится мигающий значок «», значки «SET», «» и порядковый номер дня недели.
- Чтобы выбрать необходимый день недели, нажмите кнопку «SET». Начнет мигать значок «».
- Кнопками «+» или «-» выберите необходимый день.
- Нажмите кнопку «SET» - начнет мигать значок «».



- Кнопками «+» или «-» выберите нужный момент времени (мигающий индекс на циферблате дисплея).
- Кнопкой «MODE» установите надпись «ON» (заштрихованный участок - комфортная температура) или «OF» (незаштрихованный участок - пониженная температура).
- Кнопкой «+» установите следующий момент времени и повторите операцию.

Установка программы данного дня считается завершенной, если её графическое отображение на дисплее соответствует нуждам Пользователя.

- Для составления программы на следующий день нажмите кнопку «SET» - начнет мигать значок «».
- Кнопкой «+» выбрать следующий день для составления программы.
- Составьте программу для данного дня по методике, изложенной выше.
- Повторите операцию для каждого дня недели.

Положение переключателя «» – режим «Лето»


В режиме «Лето» котел по запросу обеспечивает горячее водоснабжение.

- Установите переключатель в положение «». На дисплее отобразятся значки «» и «», а также значение текущей температуры воды.
- На дисплее отображаются значки «» и «», а также значение текущей температуры системы отопления.

При запросе на тепло значок «» начнет мигать, при этом котел включается на нагрев системы отопления.

При запросе на тепло значок «» перестает моргать, горелка выключается и котел переходит в режим ожидания.


- Кнопками «+» и «-» можно установить желаемую температуру отопления, при этом на дисплее отображается значение устанавливаемой температуры. Через 5-6 секунд после завершения процесса регулирования табло переключится на индикацию текущей температуры.
- При открытии крана горячей воды котел переключается с системы отопления на нагрев воды. На дисплее появляется значок «» и значение текущей температуры воды. Процесс регулирования температуры аналогичен регулировке температуры системы отопления.
- Установите переключатель в положение «». На дисплее отобразятся значки «» и «», а также значение текущей температуры воды.
- При закрытии крана горячей воды котел вернется к работе на систему отопления.



Положение переключателя «» – режим «Лето»

В режиме «Лето» котел по запросу обеспечивает горячее водоснабжение.

- Установите переключатель в положение «». На дисплее отобразятся значки «» и «», а также значение текущей температуры воды.



- При открытии крана горячей воды значок «» начнет моргать, при этом котел включится на нагрев воды.

- Кнопками «+» и «-» можно установить желаемую температуру горячей воды, при этом на дисплее отображается значение устанавливаемой температуры. Через 5-6 секунд после завершения процесса регулировки табло переключится на индикацию текущей температуры.

- При закрытии крана горячей воды значок «» перестает моргать, горелка выключается и котел переходит в режим ожидания.

Погодозависимое управление котлом


При подключении уличного датчика (дополнительная опция) температура теплоносителя

газовые котлы 15

изменяется с изменением температуры воздуха на улице. Это позволяет поддерживать постоянную температуру в помещении при изменении температуры на улице.

Для согласования котла с Вашим помещением необходимо:

- Подключить уличный датчик к разъему DC2 проводом ПВС 2х0,5.
- На электронной плате поставить переключатель SW5 в положение OFF.
- Установить переключатель на панели управления в положение «FUNC».
- Нажать на кнопку SET до появления на дисплее значка «P» и числа, обозначающего коэффициент температурной зависимости.



- Нажимая кнопки «+» или «-» можно изменить данный коэффициент; если в помещении постоянно холодно, значение коэффициента необходимо увеличить, если жарко - уменьшить.



Адаптация котла происходит путем подбора температурного коэффициента.
При первом пуске котла установите значение коэффициента, принятое для Вашего региона. Если в дальнейшем появится необходимость, измените его на 0,1, после чего подождите 5-6 часов для адаптации системы отопления к новой отопительной кривой. Если результат Вас не удовлетворит, продолжите настройку. Правильно подобранный коэффициент гарантирует комфортную температуру в помещении и экономию энергоресурсов.

Выключение**Выключение котла на непродолжительное время**

Выключите котел установив переключатель в положение «OFF». Для того чтобы функция «Антизамерзание» работала, не выключайте электропитание котла и газоснабжение.

Выключение котла на долгое время

Если котел не используется долгое время, пожалуйста, выключите газоснабжение и электропитание. Слейте систему водоснабжения и отопления. При необходимости залейте в систему отопления незамерзающую жидкость, пред назначенную для этого.

Перед тем, как запустить снова котел, нужно проверить, что циркуляционный насос не заблокирован. Для разблокировки необходимо отвинтить пробку в центре крышки насоса чтобы получить доступ к оси ротора и повернуть его с помощью отвертки.


Неисправности котла и их устранение

После 60 минут непрерывной работы на горячее водоснабжение котел выключается (в режиме «Лето») или переключается на систему отопления (в режиме «Зима»). Это не является неисправностью. Для перезапуска котла на режим горячего водоснабжения необходимо закрыть и снова открыть кран горячей воды.

При возникновении неисправности горелка котла выключается, на табло появляется код ошибки, соответствующий данной неисправности, и в течение 6 секунд звучит звуковой сигнал. Для перезапуска котла необходимо перевести переключатель в положение «OFF», а затем – обратно. Если неисправность не устранилась, на табло продолжает высвечиваться код ошибки. В этом случае воспользуйтесь советами настоящей Инструкции или обратитесь в Сервисный центр.

Ошибки**E1 – отсутствие пламени**

Проблема горения или газоснабжения.



Решение: проверьте, открыт ли газовый кран. Перезапустите котел. Если котел не заработал, выключите его и свяжитесь с Сервисным центром.

E2 – перегрев теплоносителя

Температура теплоносителя более 100°C.

Решение: после остыания теплоносителя до 70°C перезапустите котел, т.е. установите переключатель котла в положение «OFF», затем – в прежнее положение. Если котел не заработал, выключите его и свяжитесь с Сервисным центром.

**E3 – ошибка в системе дымоудаления**

Неисправность в системе дымоудаления.



Решение: Проверьте эффективность дымохода.

В моделях «F» с естественной тягой:

- Проверьте, что приточная вентиляция соответствует нормам, не загромождена мебелью или другими предметами. Вентиляция должна иметь предписанные законом размеры и быть чистой внутри: некоторые типы имеют встроенную противомоскитную сетку, которая может загрязняться пылью или паутиной. Обращайтесь при необходимости к специалисту.
- Если в помещении, где установлен котел, имеются камни, печи на дровах/угле или

подобное, вентиляторы для удаления воздуха, как, например, настенные вентиляторы или вытяжки для кухонных плит, снабженные выводящей наружу трубой, поручите специальному проверить, что приточная вентиляция соответствующим образом увеличена, как предусмотрено нормами действующего законодательства, так как в противном случае подобные устройства препятствуют выводу дымов от котла.

В моделях «Fi» с принудительной тягой:

- Проверьте, что трубы подачи воздуха и дымоудаления являются чистыми и в хорошем состоянии. На стадии установки должны были соблюдаться указания, наклон и меры, содержащиеся в параграфах, касающихся монтажа дымохода.
- Нажмите кнопку «RESET», чтобы перезапустить котел. Если котел не заработает, выключите его и свяжитесь со специалистом.

E4 – низкое давление в системе отопления

Давление в системе отопления меньше 0,4 бар.



Решение: выключите котел, откройте кран подпитки. Наблюдайте за манометром, когда стрелка окажется на уровне 1-1,5 бар, закройте кран. Включите котел.

Если ошибки не исчезла, нажмите кнопку «RESET». Если ошибка появилась снова, свяжитесь со специалистом.

E5 – ошибка в работе датчика температуры горячего водоснабжения

Датчик температуры горячего водоснабжения неисправен.



Решение: свяжитесь с сервисным центром.

E7 – ошибка в работе датчика температуры теплоносителя

Датчик температуры теплоносителя неисправен.



Решение: свяжитесь с сервисным центром.

E9 – неисправность, связанная с замерзанием системы отопления

Если по какой-либо причине температура в системе отопления опускается ниже +2°C, котел выключается и на дисплее появляется код ошибки «E9».



Решение: примите меры для исключения размораживания системы отопления. Котел можно запускать только после повышения температуры в системе отопления выше +2°C.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и перенастройка на использование другого типа газа должны проводиться только квалифицированным, профессионально подготовленным персоналом.

Техническое обслуживание котла следует проводить не реже одного раза в год, чтобы он всегда находился в исправном и эффективном состоянии. Регулярное обслуживание является гарантией безопасности и экономии средств. Ежегодное техническое обслуживание котла включает в себя:

- Чистку горелки и электрода ионизации и разжига, удаление возможных окислов;
- Проверку состояния теплообменника котла, при необходимости очистку его от загряз-

- нений снаружи и от возможных отложений накипи внутри;
- Проверку целостности и прочности теплоизоляционного керамоволокна в камере сгорания;
 - Контроль зажигания, выключения и нормального функционирования аппарата;
 - Контроль герметичности соединений и трубопроводов газа и воды;
 - Контроль давления газа при максимальной и минимальной мощности;
 - Проверку функционирования предохранительных устройств;
 - Проверку правильного режима работы командных и регулировочных устройств аппарата;
 - Проверку правильности функционирования и целостности дымохода или системы дымоудаления и воздухозабора;



В случае проведения ремонтных или других работ вблизи дымохода и/или системы дымоудаления и их деталей – выключите аппарат; Не проводите уборку помещений, где установлен котел, когда он работает;
Чистка внешних панелей обшивки должна проводиться только водой с мылом. Не допускается использовать для чистки панелей и других окрашенных и пластмассовых частей растворители для краски и другие едкие вещества;
В случае необходимости замены деталей используйте только оригинальные запасные части Electrolux.
Важно: перед чисткой или техническим обслуживанием котла надо выключать электропитание и газоснабжение.

Неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Решение
Звук хлопка при розжиге	Проблема с воспламенением газа	Свяжитесь со специалистом
На манометре низкое давление	Протечка в системе отопления	Найдите протечку и устранит ее
	Газ не поступает в котел	Откройте газовый кран
E1	Слишком низкое давление газа	Свяжитесь с газовой компанией
	Неисправность электроники котла	Свяжитесь со специалистом
	Поломка электрода розжига	Свяжитесь со специалистом
E2	Кран отопительной системы закрыт.	Проверьте краны системы отопления.
	Неисправность электроники котла.	Свяжитесь со специалистом.
E3	Проблема с дымоходом	Прочистите дымоход
	Неисправен вентилятор (для моделей «F»)	Свяжитесь со специалистом
	Неисправность электроники котла	Свяжитесь со специалистом
E4	Давление теплоносителя низкое	Необходимо произвести подпитку, давление 1-1,5бар
	Неисправно реле минимального давления системы отопления	Свяжитесь со специалистом
	Неисправность электроники котла горячего водоснабжения	Свяжитесь со специалистом
E6	Неисправен датчик температуры теплоносителя	Свяжитесь со специалистом
E7	Неисправен датчик температуры теплоносителя	Свяжитесь со специалистом
	Неисправность электроники котла	Свяжитесь со специалистом


Неисправность	Причина	Решение
E9	Температура в контуре отопления котла ниже +2°C	Свяжитесь со специалистом
Шум	Шумит вентилятор Шумит насос	Свяжитесь со специалистом Свяжитесь со специалистом Удалите воздух из системы отопления
	Воздух в системе отопления	
Из крана горячей воды идет холодная	Неисправен датчик протока Неисправность электроники котла	Свяжитесь со специалистом Свяжитесь со специалистом Загрязнен гравийный фильтр
	Кран системы отопления закрыт	Прочистите фильтр Откройте кран
Холодно в помещении	Система отопления завоздушена	Удалите воздух из системы отопления

Монтаж котла

Распаковка

Котел упакован в картонную коробку, его надо распаковывать в несколько этапов:

- положите на пол, как показано на картинке;



- оторвите липкую ленту;
- распакуйте коробку, как показано на картинке.

Проверка и принятие

Вместе с котлом поставляются:

- инструкция по эксплуатации и установке;
- кронштейн для крепления и крепеж;
- прокладки для присоединения гидравлики;
- шаблон для монтажа коаксиального дымохода;
- разъем для подключения уличного датчика.



Настоящая Инструкция является основным руководящим документом по монтажу и эксплуатации котла. Внимательно изучите Инструкцию и следуйте её указаниям. Настоящая Инструкция всегда должна находиться вместе с котлом.

Требования к установке внутри помещения

Помещение, в котором устанавливается котел, должно удовлетворять действующим федеральным и местным нормам (объем, величина воздухообмена, этажность и пр.). Наличие в помещении другого сжигающего газ оборудования (например, кухонной плиты) может потребовать устройства дополнительных или расширения существующих вентиляционных отверстий в соответствии с действующими федеральными или местными нормами. Обращаем Ваше внимание на исключительную важность обязательной постоянной вентиляции помещения, в котором устанавливается котел с естественным отводом продуктов сгорания типа GCB Hi-Tech i.



Котел не предназначен для установки вне помещения!

Котел не может быть установлен в спальне, гостиной, подвале, ванной комнате, туалете. Котел может быть установлен на кухне, в подсобном помещении, удовлетворяющем требованиям действующих норм и правил.

Установка в старых и/или реконструируемых системах отопления

Давление и напор в системе отопления должны соответствовать техническим требованиям котла. Система отопления не должна содержать ржавчины и/или грязи. В ней не должно быть протечек. В процессе заполнения системы отопления или ее долива должны использоваться устройства очистки воды.

⚠
Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за неправильной установки, неправильной организации вентиляции в помещении.

Требования к воде, используемой в качестве теплоносителя	
РН	7-11
Электропроводность	<200
SO ₄ ²⁻ , ppm	<500
Cl ⁻ , ppm	<50
Содержание железа, мг/л	0,6
Жесткость, мг-экв/л, РН<8,5	3
Si ²⁺ , ppm	<20

Условия установки

Не устанавливать котел вблизи открытого огня. Стена, на которую вешается котел, должна быть способна выдержать вес не менее 45 кг и материал стены должен быть не горючим. Если стена выполнена из горючих материалов, то она должны быть покрыта негорючим материалом толщиной не менее 3 мм. Запрещено устанавливать котел над иным газовым оборудованием, например кухонными плитами. Для работы котла необходимо стабильное напряжение в электросети 230В/50Гц. В случае, если напряжение не стабильно, необходимо применять Стабилизатор напряжения, сертифицированный для эксплуатации в местности/стране, в которой установлен котел. Необходимо предусмотреть отвод в канализацию от предохранительного клапана.


Установка

Крепление кронштейна


- приложить кронштейн к месту предполагаемого монтажа котла;
- отметьте места для крепления;
- уберите кронштейн и просверлите отверстия в стене;
- закрепите кронштейн на стене с помощью крепежа;
- проверьте, хорошо ли прикреплен кронштейн.



Внимание: при размещении котла необходимо учесть минимальное пространство, для того, чтобы его можно было обслуживать, см. рисунок.



Гидравлические подсоединения



Подсоединение газа



Установка котла должна производиться квалифицированным специалистом, поскольку неправильная установка может нанести ущерб людям, животным или материальным ценностям, за что изготовитель не может быть признан ответственным.

Проведите следующие проверки:

- чистоты всех труб системы подачи газа, чтобы избежать возможных загрязнений,

которые могли бы подвергнуть риску работу котла;

- что линия подачи и рампа газа соответствуют действующим нормам и предписаниям;
- питающий трубопровод должен иметь сечение, превышающее или равное таковому котла;
- проверьте, чтобы подаваемый газ соответствовал тому, для которого котел был отрегулирован: в противном случае квалифицированный специалист должен будет произвести перевод на другой тип газа;
- до аппарата установлен отсекающий кран.




ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте наличие прокладки в месте подсоединения газового трубопровода к котлу. Для этого нельзя использовать лён, тefлон, резину и подобные материалы. Присоединение должно быть осуществлено при помощи плоской прокладки и накидной гайки. При работе на сжиженном газе абсолютно необходимым является установка редуктора давления до котла.

Присоединение к дымоходу

Для котлов GCB Hi-Tech i

Указания по подсоединению канала дымовой трубы к дымоходу (в случае, если нет других законодательных и нормативных распоряжений национальных и/или местных):



- Не выдвигать выпускную трубу внутрь дымохода, но обеспечить герметичное соединение. Выпускная труба должна быть перпендикулярной относительно противоположной внутренней стенки дымохода.
- На выходе из котла труба должна иметь вертикальный отрезок длиной не менее двух диаметров, измеренный от соединения выпускной трубы.
- После вертикального отрезка труба должна иметь восхождение с минимальным наклоном 3%, с длиной в любом случае не более 2500 мм.



Для котлов GCB Hi-Tech Fi

Чтобы гарантировать функциональность и эффективность аппарата надо предусмотреть для горизонтальных участков воздухозабора и дымоудаления уклон от 2% до 5% от аппарата вниз и наружу. Системы вытяжки и дымоудаления, там, где это не предусматривается действующими нормами, должны быть защищены с помощью деталей и приспособлений, защищающих от атмосферных воздействий. Указания по подсоединению канала дымовой трубы к дымоходу:

- Не выдвигать выпускную трубу внутрь дымохода, но обеспечить герметичное подсоединение. Выпускная труба должна быть перпендикулярной относительно противоположной внутренней стенки дымохода (см. рисунок).



В случаях выпуска трубы дымоудаления у стены должно соблюдаться расположение, приведенное на рисунке и в следующей таблице.


Расположение терминалов для аппаратов с принудительным дымоудалением

Расположение терминала	Расстояния	Аппараты свыше 16 до 35 кВт (мм мин.)
Под окном	A	600
Под вентиляционным отверстием	B	600
Под карнизом	C	300
Под балконом**	D	300
От смежного окна	E	400
От смежного вентиляционного отверстия	F	600
От вертикальных или горизонтальных трубопроводов или выпусксов***	G	300
От угла здания	H	300
От ниши здания	I	300
От пола или другой плоскости хождения	L	2000
Между двумя вертикальными терминалами	M	1500
Между двумя горизонтальными терминалами	N	1000
От лицевой поверхности без отверстий или терминалов, в радиусе 3 м от выхода дыма	O	2000
Тоже, но с отверстиями или терминалами в радиусе 3 м от выпуска дыма	P	3000


** Терминалы под балконом практически должны помещаться в такое положение, чтобы общий путь дыма от пункта выхода из терминала до его вывода от внешнего периметра балкона, включая возможную высоту защитной балюсины, не был бы меньше 2000 мм.

*** Терминалы должны размещаться на расстоянии не меньше 500 мм от материалов, чувствительных к воздействию продуктов сгорания (например, карнизы и водостоки из пластика, дерева и т.д.), если только не принимаются адекватные защитные меры в отношении данных материалов.


Системы раздельного дымоудаления и забора воздуха



Воздухозабор и дымоотвод через стену



Воздухозабор через стену, дымоотвод в дымоход




Воздухозабор из вентиляционной шахты, дымоотвод в дымоход




Изучите приведенную далее таблицу. Каждый дополнительный изгиб 90° эквивалентен 0,5 погонным метрам трубы, каждый дополнительный изгиб 45° эквивалентен

0,25 погонным метрам трубы. Допускается не более 3-х изменений направления 90° для каждой трубы.

Модель	Система полностью раздельных труб		Раздельные трубы до начала вертикального коаксиального коллектора	
	CA+CS мин - макс (м)	CS макс. (м)	CA+CS мин. макс. (м)	CS макс. (м)
GCB 24 Hi-Tech Fi	2-30	20	2-14	9
GCB 32 Hi-Tech Fi	2-30	10	2-14	9




Раздельная система воздухозабора и дымоотвода с вертикальным коаксиальным дымоходом.




Раздельная система воздухозабора и вертикальным дымоотводом.


Коаксиальный дымоход



Горизонтальный коаксиальный дымоход



Горизонтальный коаксиальный дымоход



Вертикальный коаксиальный дымоход



Изучите приведенную ниже таблицу. Каждый дополнительный изгиб 90° эквивалентен 1 погонному метру концентрической трубы, каждый дополнительный изгиб 45° эквивалентен 0,5 погонным метрам концентрической трубы. Допускается не более 3-х изменений направления 90° концентрической трубы.

Модель	LO МИН. МАКС. (М)	LV МИН. МАКС. (М)
GCB 24 Hi-Tech Fi	0,5-4	1-5
GCB 32 Hi-Tech Fi	1-3	1-4


24 electrolux

Установка коаксиального дымохода

Просверлите в стене отверстие диаметром 105 мм в соответствии с трафаретом, который поставляется в комплекте с котлом.


Отверстие должно иметь угол наклона 2 градуса по направлению к земле.

Если отверстие расположено на боковой стене, необходимо с помощью уровня и монтажного шаблона определить место для отверстия в стене. Отверстие должно быть диаметром 105 мм и должно иметь угол наклона 2 градуса по направлению к земле.




Электронная плата

GCB 24/28 Hi-Tech i



GCB 24/32 Hi-Tech Fi



Описание DIP переключателя

На DIP переключателе существуют 8 переключателей SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 и SW8, они выполняют различные функции на электронной панели. Очень важно знать функции каждого переключателя.

DIP переключатели:

SW1: выбор типа газа

Если указано положение OFF, котел настроен на работу с природным газом; Если указано положение ON, котел настроен на работу с газом LPG.

SW2: тип теплообменника

«ON» – вторичный теплообменник;
«OFF» – биметаллический теплообменник.
Должен быть всегда «ON».

SW3: температура теплоносителя

Если указано положение OFF, температура 35-60°C; если указано положение ON, температура 40-85°C;

SW4: Тип датчика протока ГВС

«ON» – контактный переключатель;
«OFF» – датчик холла.
Должен быть всегда «OFF».

SW5: опция датчика внешней температуры

«ON» – датчик уличной температуры отсутствует, погодозависимое управление отключено;
«OFF» – датчик уличной температуры подключен, погодозависимое управление включено.

SW6: перезапуск режима отопления
Должна быть только ON.

SW7: режим работы системы отопления

Если указано положение OFF, продолжает работать в течение 3 минут после того, как температура отопления достигает установленной температуры;

Если указано положение ON, работает стablyно, даже после того как температура отопления достигает установленной температуры.

SW8: режим проверки

Если указано положение OFF, работает в режиме максимальной мощности;
Если указано положение ON, работает в нормальном режиме.

Настройка газового клапана

Газовый клапан на заводе-изготовителе отрегулирован для работы на природном газе при входящем давлении газа 20 mBar.


При проведении пуско-наладочных работ необходимо проверить механическую (см. Примечание) настройку газового клапана и, при необходимости, отрегулировать клапан.

Для этого:

- Выключите котел кнопкой на панели управления;
- закройте кран подачи газа к котлу;
- снимите лицевую крышку котла;

26 electrolux

- на штуцере «С» газового клапана (см. рисунок) отверните винт-заглушку на 1 – 1,5 оборота, к штуцеру подключите манометр;



- на котле с закрытой камерой горения – снимите силиконовую трубку со штуцера «F» газового клапана;
- снимите заднюю крышку панели управления;
- DIP-переключатели SW5 и SW8 установите в положение «OFF»;
- откройте кран подачи газа;
- по манометру определите статическое давление газа;
- включите котел кнопкой на панели управления, установите режим работы «Зима»;
- по манометру определите динамическое давление газа.



Динамическое давление природного газа должно быть не менее 13 мBar и отличаться от статического давления не более чем на 4 мBar; для сжиженного газа – соответственно 30 мBar и 5 мBar.

- выключите котел кнопкой на панели управления;
- отсоедините манометр от штуцера «С» газового клапана;



Плотно закрутите винт-заглушку штуцера «С».

- На штуцере «Е» газового клапана отверните винт-заглушку на 1 – 1,5 оборота, к штуцеру подключите манометр;
- включите котел кнопкой на панели управления, установите режим работы «Зима»;
- по манометру замерьте давление газа, сравните его с значением PGBmax в таблице №1, при необходимости вращением гайки «В» отрегулируйте значение давле-

ния, это будет соответствовать 100% мощности системы отопления.

- Снимите один из проводов катушки модуляции газового клапана «D»;
- по манометру замерьте давление газа, сравните его с значением PGBmin в таблице, при необходимости вращением винта «А» отрегулируйте значение давления.



При вращении одного регулировочного элемента (гайки или винта) удерживайте от вращения другой.

- Наденьте провод на катушку модуляции;
- по манометру проверьте настройку PGBmax.



При необходимости уменьшите максимальную мощность системы отопления, используя данные таблицы.

- выключите котел кнопкой на панели управления;
- отсоедините манометр от штуцера «Е» газового клапана.



Плотно закрутите винт-заглушку штуцера «Е».

- На котле с закрытой камерой горения – наденьте силиконовую трубку на штуцер «F» газового клапана;
- DIP-переключатель SW8 установите в положение «ON»; а SW5 – в положение, зависящее от наличия уличного датчика (см. раздел «Описание DIP-переключателей»).

Примечание:

В ряде случаев перед проверкой механической настройки газового клапана необходимо проверить настройку тока катушки модуляции клапана. Для этого:

- включите котел кнопкой на панели управления;
- снимите лицевую крышку котла;
- снимите один из проводов катушки модуляции газового клапана «D», последовательно с обмоткой катушки модуляции подключите миллиамперметр с диапазоном «0-200 мА»;
- снимите заднюю крышку панели управления;
- DIP-переключатели SW5 и SW8 установите в положение «OFF»;

газовые котлы 27

- включите котел кнопкой на панели управления, установите режим работы «Зима»;
- проконтролируйте по миллиамперметру значение максимального тока катушки модуляции – 115 мА; при необходимости с помощью потенциометра RW1 установите данное значение;
- переключите SW5 в положение «Off» и проверьте правильность предыдущей настройки, при необходимости подрегулируйте её;
- переключите SW5 в положение «ON»;


Тип газа	G20			
Котлы	GCB 24 Hi-Tech i	GCB 24 Hi-Tech Fi	GCB 28 Hi-Tech i	GCB 32 Hi-Tech Fi
Диаметр форсунок	1,35	1,35	1,35	1,35
Количество	12	12	14	16
PGA (mbar)	20	20	20	20
PGA _{max} (mbar)	10,1	10,1	10,1	10,1
PGA _{min} (mbar)	1,5	1,5	1,5	1,5

Тип газа	G30			
Котлы	GCB 24 Hi-Tech i	GCB 24 Hi-Tech Fi	GCB 28 Hi-Tech i	GCB 32 Hi-Tech Fi
Диаметр форсунок	0,77	0,77	0,77	0,77
Количество	12	12	14	16
PGA (mbar)	28	28	28	28
PGA _{max} (mbar)	25	25	24	23
PGA _{min} (mbar)	3,5	3,5	3	2,5

природный газ					
GCB 24		GCB 28		GCB 32	
кВт	мБар	кВт	мБар	кВт	мБар
8	1,5	10	1,5	11	1,5
9	2,1	11	2	12	2,3
10	2,7	12	2,5	13	2,8
11	3,2	13	3,1	14	3,2
12	3,8	14	3,6	15	3,7
13	4,4	15	4,1	16	4,1
14	5	16	4,6	17	4,5
15	5,7	17	5,1	18	4,9
16	6,4	18	5,6	19	5,3
17	7	19	6,1	20	5,8
18	7,5	20	6,5	21	6,2
19	8,2	21	7	22	6,6
20	8,7	22	7,5	23	7,1
21	9,3	23	8	24	7,5
22	9,8	24	8,5	25	7,9
23	10,2	25	9	26	8,4
24	10,5	26	9,5	27	8,8
	27	10	28		9,2
	28	10,5	29		9,7
			30	10	
			31	10,5	

Перевод котла на другой тип газа

- Проделайте следующие шаги:
- Выключите котел. Отключите газо- и энергоснабжение.
 - Снимите лицевую крышки и крышку камеры сгорания.
 - Снимите электрод, розжига и контроля ионизации.
 - Открутите шурупы (F), снимите горелку.
 - Снимите оригинальные форсунки (G) с газовой трубки, затем установите новые форсунки, подобранные под нужный тип газа.
 - Соберите котел в обратной последовательности.
 - На электронной плате переключите SW1 на DIP переключателе в нужное положение (см. описание DIP переключателя: ON – для LPG, OFF – для природного газа).



сжиженный газ G30/G31					
GCB 24		GCB 28		GCB 32	
кВт	мБар	кВт	мБар	кВт	мБар
8	3,5	10	3	10	2,5
9	4,8	11	4,2	11	3,5
10	6,2	12	5,3	12	4,5
11	7,5	13	6,5	13	5,4
12	8,9	14	7,7	14	6,4
13	10,2	15	8,8	15	7,4
14	11,6	16	10	16	8,4
15	12,9	17	11,2	17	9,3
16	14,3	18	12,3	18	10,3
17	15,6	19	13,5	19	11,3
18	16,9	20	14,7	20	12,3
19	18,3	21	15,8	21	13,2
20	19,6	22	17	22	14,2
21	21	23	18,2	23	15,2
22	22,3	24	19,3	24	16,2
23	23,7	25	20,5	25	17,1
24	25	26	21,7	26	18,1
	27	22,8	27	19,1	
	28	24	28	20,1	
		29	21		
			30	22	
			31	23	

Этикетка котла

Этикетка котла, расположенная снаружи на правой боковой поверхности крышки котла, содержит информацию о котле, в том числе наименование и мощность котла, дату изготовления и страну-производителя.

Дату изготовления можно определить по соответствующим буквам в серийном номере котла R5AAFATEHQ00001, где H – год изготовления, а Q – месяц изготовления. (см. таблицу):

Год	Месяц
B – 2002	N - 01
C – 2003	P - 02
D – 2004	Q - 03
E – 2005	R - 04
F – 2006	S - 05
G – 2007	T - 06
H – 2008	U - 07
J – 2009	V - 08
K – 2010	W - 09
L – 2011	X - 10
	Y - 11
	Z - 12

Сертификация

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ 19910-94 (разд. 2; 3).

Сертификат соответствия:
РОСС E.MX03.B01666

Срок действия:
с 03.06.2010 по 03.06.2013

Орган по сертификации санитарно-технического и Отопительного оборудования:
РОСС RU.0001.11MX03 от 09 июля 2009 г.;
Адрес: Россия, 127238, г. Москва,
Локомотивный проезд, 21

Сертификат выдан:
фирма "AB Electrolux" S:T Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Швеция,
тел.: +46 8 738 60 00

Изготовитель:
ООО «Ай.Эр.Эм.Си.» 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д.6, стр. 7, каб. 14

На газовые котлы устанавливается срок службы 10 лет при условии эксплуатации оборудования по прямому назначению в рамках бытовых нужд и соблюдения технических требований данной инструкции.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации котла Вы можете получить у представителя местного органа власти.

30 electrolux

газовые котлы **31**

www.home-comfort.ru

В тексте и цифровых обозначениях инструкции
могут быть допущены технические ошибки
и опечатки.

Изменения технических характеристик и
ассортимента могут быть произведены
без предварительного уведомления.

«ELECTROLUX is a registered trademark used
under license from AB Electrolux (publ)»,
S:t Göransgatan, 143, SE-105 45,
Stockholm, Sweden



MX 03