

## Инструкция по монтажу и эксплуатации





# Infinity® M

Сетчатый фильтр  
с ручной обратной  
промывкой

3/4" - 2" (DN 20 - 50)

Возможны изменения!



## Комплект поставки

Фильтр **Infinity M** с возможностью подсоединения к гидро-модульной системе, отдельному соединительному модулю или соединительному элементу с редуктором давления включает:

- 1 Корпус (верхняя часть из латуни)
- 2 Вращающийся колпачок
- 3 Штифт
- 4 Прозрачный цилиндр  
- Фильтрующий элемент
- 5 Кольцо с датой
- 6 Подсоединение для слива (для муфтового соединения или насадка для шланга)
- 7 Предохранительный запорный кран
- 8 Декоративное кольцо
- 9 Соединительный модуль/соединительный элемент.

## Принцип действия

Неочищенная вода входит через входное отверстие в фильтр, проходит через фильтрующий элемент и выходит через выходное отверстие для очищенной воды. При фильтрации на внутренней поверхности фильтровальной ткани остаются частицы размером > 90 мкм. В зависимости от веса и размера, эти частицы оседают в нижней части фильтрующего элемента или остаются на фильтровальной ткани. Фильтрующий элемент следует регулярно очищать с помощью обратной промывки.

Обратная промывка производится вручную и работает по принципу отсасывания.

Процесс фильтрации продолжается без прерывания и во время обратной промывки, т.к. около 90 % фильтрующей поверхности постоянно работает на фильтрацию (непрерывная фильтрация).

## Применение

Фильтр предназначен для фильтрации питьевой и хозяйственной воды. Он защищает трубопроводы и подсоединеные к ним системы от функциональных нарушений и коррозии, вызываемых наличием в воде посторонних частиц, таких как ржавчина, пенька, опилки, песок и т.д., с макс. Ш 2 мм.

Фильтр не используется на циркулирующей воде, обработанной химическими реагентами. Перед использованием для фильтрации технологической и охлаждающей воды необходима консультация специалистов.

Если в воде содержатся крупные механические примеси, перед фильтром следует устанавливать фильтр грубой очистки.

Фильтр **не** подходит для фильтрации масел, жиров, растворителей, жидкого мыла и прочих смазочных сред. Нельзя использовать и для отделения водорастворимых веществ.

**Внимание:** Монтаж оборудования и изменения в размещении может производить только организация водоснабжения или монтажная фирма.

## Требования к месту

### монтажа

Соблюдать местные требования к монтажу, общие нормы и технические данные.

Необходимое количество промывочной воды для обратной промывки - мин. 3,5 м<sup>3</sup>/час, либо давление после фильтра во время обратной промывки должно составлять мин. 2 бар.

Необходимо подключение к канализации (стоку), мин. размер DN 50.

Устанавливать в отапливаемом помещении, защищать от попадания паров растворителей, жидкого топлива, моющих щелочных растворов, химических веществ, от УФ-излучения, не устанавливать рядом с источниками тепла, имеющими температуру выше 40 °C.

**Внимание:** Защищать пластмассовые части от попадания масел и жиров, растворителей, кислот и щелочных чистящих средств. После сильных ударов (например, инструментами) или падения на каменный пол пластмассовые части необходимо заменять, даже если на них нет видимых следов повреждения (опасность разрушения). Избегать сильных гидравлических ударов.

## Монтаж

Устанавливать фильтр на трубопровод холодной воды перед оборудованием, которое необходимо защитить от попадания посторонних частиц (см. схему монтажа). При монтаже использовать запорные клапаны. Установить соединительный модуль или соединительный элемент в вертикальный или горизонтальный трубопровод холодной воды (учитывать направление потока).

### Подсоединение к соединительному модулю / DR 3/4" - 1 1/4":

1. Повернуть влево до упора предохранительное кольцо.
2. Вставить в канавки кулаки фильтра.
3. Повернуть фильтр по часовой стрелке до упора на 45°.
4. Натянуть предохранительное кольцо двумя руками в направлении фильтра до его фиксации. Теперь фильтр защищен от случайного вращения.

Для отсоединения фильтра отжимать предохранительное кольцо в направлении соединительного модуля.

### Подсоединение к соединительному элементу / DR 1 1/2" и 2":

Уложить уплотнение и прикрутить фильтр к соединительному элементу 4 шестигранными винтами (4 винта и уплотнения прилагаются). Следить за правильным положением уплотнения. Винты затягивать равномерно.

Шланг для промывочной воды отвести к канализации таким образом, чтобы не было обратного подпора.

**Внимание:** В соответствии с DIN 1988 шланг для отвода промывочной воды должен крепиться над канализационным сливом на расстоянии мин. 20 мм от максимального возможного уровня сточных вод (с разрывом струи).

## Запуск

Проверить правильность монтажа фильтра и шлангов для промывочной воды.

Если нет канализационного слива, следует установить приемную емкость (ок. на 10 л).

Сдвинуть вниз декоративное кольцо (8) и проверить, открыт ли предохранительный запорный кран (7) (при необходимости отверткой повернуть прорезь в вертикальное положение). Запорный кран будет оставаться постоянно открытым.

Медленно открыть запорные клапаны до и после фильтра. Спустить воздух из трубопровода в ближайшем после фильтра месте забора воды.

Проверить герметичность монтажа труб и фильтра.

Фильтр готов к работе.

## Обслуживание

Обратную промывку следует проводить, если из-за возрастающего загрязнения фильтрующего элемента падает давление воды; но самое позднее: 1 раз в 2 месяца.

Для напоминания можно установить дату следующей промывки на кольце (8).

**Мы рекомендуем проводить обратную промывку 1 раз в месяц, чтобы предотвратить забивание фильтровальной ткани (а при сильном загрязнении чаще).**


Если нет канализационного слива, следует установить приемную емкость (ок. на 10 л).

1. Повернуть штифт (3).
2. Повернуть врачающийся колпачок (2) против часовой стрелки прибл. на 3-4 оборота.
3. И сразу же закрутить его назад до упора. При сильном загрязнении эти шаги можно повторить.

Пластмассовые части можно чистить только влажной мягкой салфеткой; нельзя использовать растворители, кислые моющие средства или чистящие средства.

## Технические данные

Infiniti M	Тип	$\frac{3}{4}''$	1"	$1\frac{1}{4}''$	$1\frac{1}{2}''$	2"
Номинальный размер под соединения	DN	20	25	32	40	50
Производительность при $\Delta p=0,2$ бар (без редуктора)	$m^3/h$	3,5	4,5	5	9	11
Давление на выходе после редуктора	бар			2 - 6		
Мин./макс. раз мер ячеек	$\mu m$			90 / 110		
Номинальное давление(PN)	бар			16		
Рабочее давление,мин/макс.	бар			2 / 16		
Температура воды/окр. среды, макс.	$^{\circ}C$			30 / 40		
Тип под соединения				с помощью гидромодуля	с помощью фланцев	
Общая высота A	мм			460		460
Мин.расст. от середины трубы до пола В	мм			670		670
PNR =номер изделия				6-081062	6-081061	



## **Технический уход**

Каждая техническая установка требует регулярного технического ухода. В соответствии с нормами DIN 1988 технический уход должен выполняться специалистами, которые проведут и замену быстроизнашиваемых деталей.

Технический уход должен проводиться 1 раз в год. У оборудования, установленного в общественных зданиях - 2 раза в год.

Его проводят монтажная фирма или сервисная служба изготовителя.

## **Устранение неисправностей**

Неисправность	Причина	Устранение
Сильноупадо давление воды в сети; давление сильно падает при заборе воды (более чем на 35 % от нормального давления)	Загрязнен фильтрующий элемент	Провести обратную промывку
Невозможно закрыть выпуск промывочной воды	Из-за сильного загрязнения устройство обратной промывки не доходит до конечного положения	До конца открыть колпачок(3) и не сколько раз провести обратную промывку
Негерметичность на выходе промывочной воды	Дефект уплотнения	Кольцо(8) оттянуть вниз и запорным краном(7) закрыть выход промывочной воды. Заменить уплотнение.

Если невозможно устранить неисправность с помощью этих рекомендаций, обращайтесь в нашу сервисную службу.

## **Гарантии**

В случае неисправности во время действия гарантии следует обращаться в сервисную службу, называя при этом тип оборудования и PNR = номер изделия (см. Технические данные или типовую табличку на оборудовании).

**Гарантийные работы могут проводить только специалисты сервисной службы.**  
Специализированная фирма может проводить гарантийные работы только после заключения договора с нашей сервисной службой.

## **Благодарим за доверие, которое Вы нам оказали, купив продукцию BWT.**

**BWT AG**

Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee  
Tel. +43/6232/5011-0  
Fax +43/6232/4058  
E-Mail: office@bwt.at

BWT Belgium N.V./S.A.  
Leuvensesteenweg 633  
B-1930 Zaventem  
Tel. +32/2/758 03 10  
Fax +32/2/757 11 86  
E-Mail: bwt@bwt.be

BWT Česká Republika s.r.o.  
Komerční zóna Praha-Pruhonice  
Lipová 195 -Cestlice, 251 01 Ricany  
Tel. +42/02/72 68 0300  
Fax +42/02/72 68 0299  
E-Mail: info@bwt.cz

**BWT Wassertechnik GmbH**

Industriestraße  
D-69198 Schriesheim  
Tel. +49/6203/73-0  
Fax +49/6203/73102  
E-Mail: bwt@bwt.de

Cilit S.A.  
C/Silici, 71 - 73  
Polígono Industrial del Este  
E-08940 Cornellà de Llobregat  
Tel. +34/93/4740494  
Fax +34/93/4744730  
E-Mail: cilit@cilit.com

BWT Polska Sp. z o.o.  
ul. Polczyńska 116  
PL-01-304 Warszawa  
Tel. +48/22/6652609  
Fax +48/22/6649612  
E-Mail: bwt@bwt.pl

**Cilichemie Italiana SRL**

Via Plinio 59  
I-20129 Milano  
Tel. +39/02/2046343  
Fax +39/02/201058  
E-Mail: cilichemie@cibemi.it

BWT Hungária Kft  
Kamarárdsei út 5  
H-2040 Budapest  
Tel. +36/23/430-480  
Fax +36/23/430-482  
E-Mail: bwtochrist@bwtochrist.hu

ООО «БВТ» Россия  
129301, Москва  
ул. Касаткина, д3а  
Tel. (495) 785-37-47  
Fax (495) 785-37-45  
E-Mail: info@bwt.ru

**BWT France S.A.**

103, Rue Charles Michels  
F-93200 Saint Denis  
Tel. +33/1/49224500  
Fax +33/1/49224545  
E-Mail: bwt@wanadoo.fr

Christ-Kennicott Water Technology Ltd.  
Kennicott House, Well Lane  
Wednesfield  
Wolverhampton WV11 1XR  
Tel. +44/1902/721212  
Fax +44/1902/721333  
E-Mail: information@christwt.co.uk

