

# Инструкция по пуску в эксплуатацию и техническому обслуживанию

Технический паспорт  
Состояние на 02.04.2013



## Вентиляторные горелки на газовом топливе

Logatop GZ2–GZ4

Сервисный уровень

Внимательно прочтайте  
перед монтажом и  
техническим обслуживанием



**Buderus**

# Содержание

---

<b>1   Общее .....</b>	<b>4</b>
1.1 Современная концепция .....	4
1.2 Двухступенчатый режим .....	4
<b>2   Установка .....</b>	<b>5</b>
2.1 Лёгкий монтаж .....	5
2.2 Указания к применению горелки .....	5
2.3 Контроль герметичности .....	5
2.4 Расположение мультиблока .....	6
2.5 Требования к газовой арматуре .....	6
2.6 Газокомпактная арматура Rp 1" и Rp 1¼" .....	6
2.7 Газокомпактная арматура Rp 1½" и Rp 2" .....	7
2.8 Ввод в эксплуатацию .....	7
2.9 Газокомпактная арматура DUNGS MBC .....	8
2.10 Монтаж, принцип действия и настройки .....	8
2.11 Регулятор давления газа .....	10
2.12 Газоарматурная магистраль Logatop GZ3 Сжиженный газ .....	10
2.13 Расположение выключателей в клеммной коробке клапана с приводом .....	10
2.14 Оснащение шумопоглощающим кожухом Logatop GZ3 и GZ4 .....	11
2.15 Размеры топочной камеры по стандарту EN 676 .....	11
<b>3   Ввод в эксплуатацию .....</b>	<b>12</b>
3.1 Проверка параметров сгорания .....	12
3.2 Положение воздухонаправляющего устройства Logatop GZ3 и Logatop GZ4 .....	12
3.3 Воздухозаборник .....	13
3.4 Расположение запальных электродов .....	13
3.5 Настроочные размеры .....	14
3.6 Автоматы управления горением .....	14
<b>4   Обслуживание .....</b>	<b>16</b>
4.1 Техническое обслуживание и сервис .....	16
4.2 Контроль пламени .....	17
4.3 Измерение ионизационного тока .....	17
<b>5   Определение неисправностей .....</b>	<b>18</b>
5.1 Определение неисправностей .....	18
5.2 Диагностика неисправностей MMI 810 .....	19
5.3 Диагностика неисправностей TMG 740-3 и TMG 740-2 .....	19

<b>6 Техническая документация .....</b>	<b>20</b>
6.1 Газовая горелка и газоарматурная магистраль Logatop GZ2-GZ4 .....	20
6.2 Таблица настроек и настроенных размеров Logatop GZ2-GZ4 .....	21
6.3 Электроподключения .....	22
6.4 Подключение к котлу.....	22
6.5 Рабочий диапазон .....	22
6.6 Размеры .....	23
6.7 Электрическая схема Logatop GZ2 .....	24
6.8 Электрическая схема Logatop GZ3.0 .....	26
6.9 Электрическая схема Logatop GZ3.1-GZ3.3 .....	28
6.10 Электрическая схема Logatop GZ4 .....	30
6.11 Деталировочный чертёж Logatop GZ2 .....	32
6.12 Описание деталировочного чертежа Logatop GZ 2 .....	33
6.13 Деталировочный чертёж Logatop GZ3.0 .....	34
6.14 Описание деталировочного чертежа Logatop GZ3.0 .....	35
6.15 Деталировочный чертёж Logatop GZ3.1-3.3 .....	36
6.16 Описание деталировочного чертежа Logatop GZ3.1-3.3 .....	37
6.17 Деталировочный чертёж Logatop GZ4 .....	39
6.18 Описание деталировочного чертежа Logatop GZ4 .....	40
<b>7 Гарантийные обязательства .....</b>	<b>41</b>
7.1 Гарантийные обязательства.....	41
7.2 Запасные части .....	41
Свидетельство производителя.....	41
Сертификат соответствия.....	42



## Неукоснительно следуйте требованиям безопасности!

При установке и настройке следуйте указаниям руководства по монтажу использованию и обслуживанию!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством перед началом установки. Производитель и продавец не несут ответственности по гарантийным обязательствам и за ущерб причинённый несоблюдением требований данного руководства по установке!

Непрофессионально выполненные работы могут привести к повреждениям и материальному ущербу!

**При работах с системой отопления** • Установка, пусконаладка, профилактика и обслуживание должны проводиться только предприятием, авторизованным для работ с системой отопления.

**При работах с горелкой и котлом** • Выключить аварийный выключатель и заблокировать от случайного включения.  
• Перекрыть газовую линию и заблокировать от случайного открытия.



Этим значком отмечены указания, которые необходимо соблюдать для вашей безопасности и безопасности других, а так же во избежание ущерба.



Этим значком отмечены указания, соблюдение которых необходимо для правильного и безопасного функционирования прибора. Он так же указывает на необходимость соблюдения некоторых правовых положений.

## Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

## 1. Общее

### 1.1 Современная концепция

Газовые горелки модельного ряда Logatop GZ2-GZ4 являются полностью автоматизированными двухступенчатыми горелками моноблочного типа. Они предназначены для работы на природном и сжиженном газе в соответствии предписанием DVGW, G 260 сконструированы и опробованы согласно DIN 4788 и DIN EN 676, а также DVGW CE.

Горелки оснащены менеджером горения для периодической работы в соотв. с DIN EN 298, а так же DIN 4788. Контроллер для постоянной работы поставляется по запросу.

Газовые горелки Logatop GZ2-GZ4 являются горелками повышенного давления, имеют сильный напор вентилятора и крутую кривую мощности вентилятора. Благодаря этим признакам и вариативной настройке воздухозаборника они в равной степени подходят как для современных высокопроизводительных котлов с реверсивной топкой, так и для старых котлов с естественной тягой. Современная концепция двухступенчатых горелок Logatop GZ2-GZ4 позволяет за счёт разделения подачи

газа максимум 50:100% (Logatop GZ2-GZ3) или 60:100% (Logatop GZ4) достичь оптимального разграничения двух ступеней мощности на соответствующие условия эксплуатации.

### 1.2 Двухступенчатый режим

Современная симметрично расположенная высокопроизводительная смесительная система во взаимодействии с точной настройкой газокомпактной арматуры (Logatop GZ2-GZ3.0, а в некоторых случаях газоарматурной магистрали Logatop GZ3.1-GZ4), позволяет произвести точную адаптацию к требуемому теплопотреблению, а так же оптимальное энергопотребление с чистым сгоранием и низким уровнем вредных отходящих газов.

Двухступенчатый режим управляет серводвигателем воздушного клапана, который с одной стороны устанавливает количество воздуха для обеих ступеней нагрузки, а с другой, благодаря кулачковым переключателям, включает магнитные клапаны газокомпактной арматуры (Logatop GZ2-GZ3.0) или магистрали газокомпактной арматуры (Logatop GZ3.1-GZ4).

## 2.1 Лёгкий монтаж

Понятное расположение всех деталей и комплексное оснащение горелки облегчают специалисту установку, ввод в эксплуатацию и обслуживание горелки.

Болты и прокладка для закрепления горелки прилагаются. Электрическое подключение осуществляется за счёт 7-полюсного штекера соотв. DIN 4791.

Все горелки тестируются в реальной работе с установкой на котёл и настраиваются на соответствующую мощность. Изменение мощности горелки возможно путём регулировки дросселя количества газа и регулировки настроек размеров (Настройка В и регулировка воздушного клапана.)

Установщик горелки отвечает за соблюдение соответствующих федеральных и местных требований норм по газовой безопасности.

**Общее требование в соотв. с DIN EN 676:** Данная горелка устанавливается только в соответствии с действующими предписаниями и может использоваться только в хорошо проветриваемых помещениях. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой горелки и вводом её в эксплуатацию, неукоснительно следуйте предписаниям инструкции.

Воздухообмен в теплопункте или котельной должен составлять не менее 100 м<sup>3</sup>/ч. Прокладка и присоединение газовых коммуникаций могут производиться только сертифицированной службой. Вес газокомпактной арматуры должен быть скомпенсирован поддерживающими кронштейнами или опорами.

Длина трубопровода между газоарматурной магистралью и горелкой должна составлять не более 800 мм (для Logatop GZ 2/GZ 3.0 не более 500 мм).

Прокладка электрического кабеля и электроподключения должны производиться в соотв. местными и федеральными предписаниями по электро- и пожарной безопасности.

Подключение горелки должно осуществляться гибким кабелем. При этом соблюдайте полярность подключений.

В некоторых федеральных землях ФРГ обязательна установка термореагирующей газозапорной арматуры в связи с принятием нового предписания по пожарной безопасности.

## 2.2 Указания к применению горелки.

Горелки Buderus предназначены в основном для применения в отопительных котлах для отопления жилых помещений и нагрева воды для бытовых нужд. Проектирование и испытания адаптированы к условиям работы данных приборов.

 **Приведённые ниже области применения**  
газовых горелок требуют определённых условий, поэтому Buderus сохраняет за собой исключительное право на продажу горелок для:

- Инфракрасных обогревателей тёмного спектра
- Жарочных печей
- Печей для обжига
- Сушильных камер
- Промышленного применения

В установках с нестандартно - большими размерами камеры сгорания, или высокими температурными нагрузками установка горелки возможна только после предварительного согласования со специалистами Buderus.

 **Разрешено устанавливать горелки в**  
помещениях, где возможно загрязнение воздуха  
галогеновым углеводородом, таких как:  
парикмахерские, типографии, химчистки,  
лаборатории и.т.д. **ТОЛЬКО ЕСЛИ** приняты  
достаточные меры к обеспечению достаточной  
подачи незагрязнённого воздуха для горения.

Во всех неординарных случаях рекомендуется согласование с Buderus.

 **Горелки нельзя применять в помещениях с**  
**сильным пылеобразованием или высокой**  
**влажностью, (например мойки). Теплопункт должен**  
**быть теплоизолирован и хорошо проветриваем.**

**Производитель снимает с себя всякую**  
**ответственность в связи с ущербом, возникшим**  
**вследствие несоблюдения данных требований.**

## 2.3 Контроль герметичности.

Установка контроля герметичности с программно-управляемой проверкой магнитных клапанов на герметичность легко предусматривается как в заводской комплектации, так и впоследствии. Дополнительные электрические подключения к газокомпактной арматуре не потребуются. Автоматический контроль герметичности обеспечивает пользователю дополнительную безопасность, настоятельно рекомендуется производителем и является обязательной для горелок мощностью более 1200 кВт.

## 2. Установка

Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

### 2.4 Расположение мультиблока

**⚠️ Все газовые мультиблоки должны располагаться только так, как показано на рисунке.**

Расположение в сером поле не допустимо.




Рис. 1:

### 2.5 Требования к газовой арматуре.

В зависимости от имеющегося давления газа при производстве горелки может быть подобрана соответствующая газокомпактная арматура или газоарматурная магистраль.

В случае если минимальное давление при подключении при номинальной тепловой нагрузке не достигается, то следует применить газоарматурную магистраль большего диаметра, или давление газа на газораспределительном узле должно быть повышенено.

**⚠️ Перед первым пуском газовой вентиляторной горелки газопровод необходимо продуть и проверить газовые подключения на герметичность.**

### 2.6 Газокомпактная арматура Rp 1" и Rp 1 1/4"

Горелка и газокомпактная арматура в соответствии с таблицей на стр. 6.1 образуют единую, законченную, протестированную комбинацию.

Обычные компоненты газопровода объединены в функционально-единую комбинацию:

- Грязеуловитель с ситом и фильтром.
- Регулятор давления газа, отрегулирован на входное давление, на нулевое значение.
- Реле давления газа, диапазон настройки 2,5-50 mbar, заблокированный при работе на сжиженном газе.
- Безопасный магнитный клапан быстрого открытия и закрытия
- Двухступенчатый магнитный клапан, медленного открытия быстрого закрытия, с возможностью настройки стартового количества, ступень 1 ступень 2

- Присоединительные фланцы с измерительными ниппелями.
- Электрическое подключение двумя штекерными разъёмами

Входное давление - max. 360 мбар  
{Соблюдать технические требования по установке газовых приборов (DVGW-TRGI)}




Рис. 2: Газокомпактная арматура

Описание к Рис. 2:

Аббревиатура	Описание
①	Стартовый объём газа
②	Регулятор давления газа
③	Объём газа, ступень 2
④	Объём газа, ступень 1
⑤	Газовый фильтр
⑥	Реле давления газа

## 2.7 Газокомпактная арматура Rp 1½" и Rp 2"

Горелка и газокомпактная арматура в соответствии с таблицей на стр. 6.1 образуют единую, законченную, протестированную комбинацию.

Значительными её частями являются:

- Грязеуловитель с ситом и фильтром
- Безопасный магнитный клапан с возможностью регулировки количества газа для второй ступени, быстрого открытия, быстрого закрытия.
- Магнитный клапан с регулировкой пускового количества и количества газа ступени 1, медленного открытия, быстрого закрытия.
- Регулятор давления газа, отрегулирован на входное давление, на нулевое значение.
- Реле давления газа, диапазон настройки 2,5-50 mbar.
- Электрическое подключение штекерными разъёмами.

Входное давление - max. 360 мбар




Рис. 3: Газоарматурная магистраль Rp 1½" и Rp 2"

Описание к Рис. 3:

Аббревиатура	Описание
(1)	Стартовый объём газа
(2)	Регулятор давления газа
(3)	Объём газа, ступень 2
(4)	Объём газа, ступень 1
(5)	Газовый фильтр
(6)	Реле давления газа
(10)	Шаровой кран
Нет на рис.3	Манометр с краном
Нет на рис.3	Проверочная горелка с краном (поставляется за дополнительную плату)
Нет на рис.3	Компенсатор (поставляется за дополнительную плату)
Нет на рис.3.	Контроль герметичности (поставляется за дополнительную плату)

## 2.8 Ввод в эксплуатацию

Каждая горелка настроена на мощность и опробована в работе. Основные настройки указаны в нижеприведённой таблице (Ориентировочные показатели; действительны для указанного типа газа).

Настройка и ввод в эксплуатацию могут производиться только специалистом.

Настройка объёма газа происходит на газовой арматуре:

- Давление газа (Давление в форсунке) - винт регулятора давления газа ② (рис. 2 и 3 )
  - ↗ Более высокое давление газа
  - ↘ Более низкое давление газа
- Объём газа 2-ой ступени - на настройке клапана ③ (рис. 2 и 3 )
  - ↗ Меньше газа
  - ↘ Больше газа
- Объём газа, ступень 1 - на настроичном колесе магнитного клапана ступень 1 ④ (рис. 2 и 3 )
  - ↗ Меньше газа
  - ↘ Больше газа
- В газоарматурной магистрали DN 65/80/100 на клапане с приводом ④ (Johnson Controls см. Рис.ниже стр.8/48) (рис.4)
  - ↗ Меньше газа
  - ↘ Больше газа
- Пусковой объём газа – регулировочным винтом вентиля 1 ① (рис. 2 и 3 )
  - ↗ Быстрое открытие
  - ↘ Медленное открытие
- Реле давления газа необходимо настроить на такое давление газа, при котором еще возможно безупречное функционирование горелки.

Объём поступающего воздуха можно отрегулировать тремя способами:

- a. Настройка воздухозаборника. В зависимости от мощности горелки и местных условий:
  - Положение 0-5 (0-1) в котлах с естественной тягой
  - Положение 6-9,5 (2-4) в котлах с обратным давлением
- b. Настройка подпорной шайбы в пламенной трубе (сравнить с таблицей 6.2); тем самым скорость поступающего воздуха в головке горелки и форма пламени могут быть адаптированы к условиям камеры сгорания.
- c. Настройка воздушного клапана для ступеней 1 и 2 посредством кулачкового переключателя; для ступени 1 (синий), для ступени 2 (оранжевый); влево количество воздуха уменьшается, вправо – увеличивается. Недостаточное количество воздуха на ступени 1 изменяется следующим образом:

## 2. Установка

### Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

- Переключение кулачка (синий) вверх (больше воздуха)
- Кратковременное переключение котлового термостата 2 на ступень 2. После его переключения в исходное положение двигатель вернется в требуемое положение.



Рис. 4: Сервопривод

При избыточном количестве воздуха на ступени, 1 или недостаточном на ступени 2, передвинуть соответствующий кулачок. Для уменьшения избыточного воздуха кулачок (оранжевый) привести в соответствующее положение и посредством переключения регулятора серводвигателя на ступень 2 или кратковременного отключения 4-х жильного штекера продвинуть серводвигатель и затем отвести его в рабочее положение.

Кулачковым переключателем (чёрный, длинный) второго магнитного клапана можно изменить момент включения 2-ого магнитного клапана (ступень 2) и привода воздушного клапана. При регулировочном и аварийном отключении горелки воздушный клапан может быть приведён в закрытое положение через включение кулачкового переключателя (чёрный, короткий) серводвигателя. Для контроля настройки рекомендуется замерить напор воздуха перед подпорной шайбой (сравнить с таблицей напора воздуха). Измерительный штуцер находится рядом с трубкой подачи газа на крышке фланца.

#### 2.9 Газокомпактная арматура DUNGS MBC




Рис. 5: Газокомпактная арматура DUNGS MBC

Описание к Рис. 5:

Аббревиатура	Описание
①	Дисковая поворотная задвижка
②	Измерительный ниппель
③	Манометр с кнопочным краном
④	MBC-Мультиблок
⑤	Моторизированный клапан с сервоприводом
⑥	Реле давления газа
⑦	Регулятор давления газа
⑧	Газовый фильтр

Входное давление - max. 360 мбар

#### 2.10 Монтаж, принцип действия и настройки

Газокомпактная арматура с мультиблоком DUNGS MBC Multi-Bloc - это компактная полностью укомплектованная газорегулировочной и отсечной арматурой газовая линия предназначенная для газоснабжения 2-х ступенчатой газовой вентиляторной горелки.

Особенностью является комбинация одноступенчатого мультиблока Dungs совместно с моторизированным клапаном для регулирования объема газа на двух ступенях мощности.

В отличии от двухступенчатого газового клапана здесь происходит медленный переход от одной мощности к другой. По этой причине очень важна синхронная работа привода воздушного и газового клапана.

Положение выключателя для управления 2-ой ступенью привода воздушной заслонки (черный кулачок ②) вследствии этого устанавливается плотно справа от синего кулачка ①.

Описание к Рис. 6-Рис. 10:

Аббревиатура	Описание
①	Синий кулачок
②	Черный кулачок
③	Оранжевый кулачок




Рис. 6: Привод воздушной заслонки 1-я ступень

Синий кулачок ① обеспечивает адаптирование количества воздуха для первой ступени.

При регулировке привод автоматически корректирует свое положение.

Черный кулачок ② предназначенный для управления настройкой газового клапана, должен быть установлен вплотную справа от голубого как показано на Рис. 5.




Рис. 7: Привод воздушной заслонки 2-я ступень

Оранжевый кулачок ③ обеспечивает адаптирование количества воздуха для второй ступени, после того как выдан соответствующий запрос(включение 2-ой ступени).

При регулировке привода он автоматически корректирует свое положение только в направлении «включено», при регулировании привода в направлении «выключено» необходимо 2-ю ступень выключить

Конструкцией горелки обусловлено достижение максимального количества воздуха при угле открытия воздушной заслонки 45°.




Рис. 8: Привод газового клапана на 1-ой ступени.

Синий кулачок ① позволяет адаптировать необходимое количество газа для 1-ой ступени.

При регулировке привод корректирует свое положение автоматически.

Черный кулачок при этом не играет никакой роли.




Рис. 9: Привод клапана 2-ой ступени

Оранжевый кулачок ③ позволяет адаптировать расход газа для 2-ой ступени, после того как выдан соответствующий запрос(включение 2-ой ступени).

При регулировке привода он автоматически корректирует свое положение только в направлении «включено», при регулировании привода в направлении «выключено» необходимо 2-ю ступень выключить

## 2. Установка

### Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

#### 2.11 Регулятор давления газа

В случае если горелка не достигает заданной мощности на 2-ой ступени, можно с помощью регулятора давления газа (поз. ⑦ на рис. 4) повысить давление на выходе и тем самым повысить расход газа, т.е. мощность горелки.




Рис. 10: Регулирование давления газа

В случае если для 1-ой ступени требуется мощность 70-75% от 2-ой ступени, то при очень маленьком зазоре между обоими кулачками на сервоприводе относительно друг друга можно с помощью регулятора давления (поз. ⑦ на рис. 4) понизить давление газа на выходе, для того что бы появился больший рабочий ход между кулачками.

#### 2.12 Газоарматурная магистраль Logatop GZ3 Сжиженный газ

##### • Предварительные настройки

Тип	Газовый магнитный клапан ступень 1 (Частич. кол-во)	Газовый магнитный клапан ступень 2 (Основ. кол-во)
Logatop GZ3.0	прибл. $\frac{3}{4}$ оборота открыт	прибл. $\frac{1}{2}$ оборота открыт
Logatop GZ3.1	прибл. $2\frac{3}{4}$ оборота открыт	прибл. $1\frac{3}{4}$ оборота открыт
Logatop GZ3.2	прибл. $1\frac{1}{2}$ оборота открыт	прибл. $1\frac{1}{4}$ оборота открыт
Logatop GZ3.3	прибл. $1\frac{1}{4}$ оборота открыт	прибл. $1\frac{1}{2}$ оборота открыт

- Реле давления газа установить прибл. на 20 mbar
- Пусковой объём газа открыть на 1 оборот

**⚠ При работе на сжиженном газе необходимо соблюдать заданные параметры настройки.(см. стр. 6.1 и 6.2)!**

#### 2.13 Расположение выключателей в клеммной коробке клапана с приводом



Клапан привода принципиально имеет заводскую настройку и не нуждается в изменении. В особом случае для изменений учитывайте дальнейшие указания:




Рис. 11: Расположение выключателей в клеммной коробке клапана с приводом

Описание к Рис. 11:

Аббревиатура	Описание
M	Выключатель M для регулирования установки хода переключения. (Конечный ход 14 мм в SH-N ..., 22 мм в SH-H2)
R	Выключатель R для уменьшения настройки прибл.на 5,5 мм
S	свободный

### 2.14 Оснащение шумопоглощающим кожухом Logatop GZ3 и GZ4

При оснащении горелки шумопоглощающим кожухом следует двойной ниппель газовой трубы удлинить до 200 мм.

**!** В горелках Logatop GZ3 и GZ4 длина трубы между газовой арматурой и горелкой не должна превышать 800 мм. Вес газоарматурной магистрали должен поддерживаться соотв. креплением или опорой.

Для котлов, устанавливаемых без фундамента перед установкой, следует проверить настройку размера H.

### 2.15 Размеры топочной камеры по стандарту EN 676

Горелки Logatop испытаны с нижестоящими габаритами топочных камер. В зависимости от конструкции котла другие габариты топочной камеры возможны.

Горелка	Ø Топочная камера мм	Длина топочной камеры мм
Logatop GZ 2.1	400	1000
Logatop GZ 2.2	500	1250
Logatop GZ 3.0	500	1290
Logatop GZ 3.1	500	1620
Logatop GZ 3.2	600	1850
Logatop GZ 3.3	600	2070
Logatop GZ 4.1 (до 950 kW)	600	2240
Logatop GZ 4.1 (до 1020 kW)	600	2320
Logatop GZ 4.2 (до 1200 kW)	600	2500
Logatop GZ 4.2 (до 1450 kW)	800	2770




Рис. 12: Оснащение шумопоглощающим кожухом Logatop GZ3 und GZ4

Описание: GB = Горелка

Gst = Газоарматурная магистраль

H = Высота (смотреть размер H3 в таблице на странице 23)

HGst = Предусмотреть опору для газоарматурной магистрали

KF = Фундамент котла

MSch = Толщина слоя шумоизолирующего материала

RDN = Двойной ниппель

### 3. Ввод в эксплуатацию

Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

#### 3.1 Проверка параметров сгорания

Для обеспечения экономичной, экологичной и бесперебойной эксплуатации установки, при настройке параметров горелки необходимо производить измерение состава дымовых газов (с. таблицу ниже).

Максимальное содержание CO<sub>2</sub> запрашивать у организации-поставщика газа.

#### CO<sub>2</sub>-Таблица

	Заводская настройка CO <sub>2</sub> [Vol.-%]	Максимальная настройка CO <sub>2</sub> [Vol.-%]
Природный газ L	8,8-9,3	11,5-11,7
Природный газ H	9,5-10,0	11,8-12,5
Сжиженный газ	10,3-11,0	13,8

#### CO

Горелка должна быть так настроена, чтобы при сгорании образовывалось наименьшее кол-во CO.


#### Тепловые потери с дымовыми газами

После успешного ввода в эксплуатацию и настройки всех параметров необходимо проверить тепловые потери с дымовыми газами. Термальные потери с дымовыми газами не должны превышать максимально допустимых параметров.



Для измерения CO<sub>2</sub>-параметров необходимо чтобы соединения дымоходов и подключение дымохода к котлу были герметичны. Попадание наружного воздуха изажает результаты измерения.

#### 3.2 Положение воздухонаправляющего устройства Logatop GZ3 и Logatop GZ4



Sk08-0000-063.dwg  
Stand : 15.04.2008

Рис. 13: Описание:

LIE = Направл.воздухозаборника  
StS = Подпорная шайба

## 3.3 Воздухозаборник




Рис. 14: Настройка воздухозаборника в Logatop GZ2/GZ3

Воздухозаборник можно перенастроить после открытия горелки. При этом оба винта воздухозаборника необходимо ослабить и после перенастройки затянуть.




Рис. 15: Настройка воздухозаборника Logatop GZ4

Воздухозаборник можно перенастроить после выключения горелки и снятия шумопоглотителя канала воздухозаборника. При этом оба винта воздухозаборника необходимо ослабить и после перенастройки затянуть.

## 3.4 Расположение запальных электродов





Рис. 16: Расположение запальных электродов




Рис. 17: Расположение запальных электродов Logatop GZ4 Сжиженный газ

## Описание:

StS = Подпорная шайба

ZB = Запальное отверстие

DR = Трубка форсунки

### 3. Ввод в эксплуатацию

Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

#### 3.5 Настроочные размеры




Рис. 18:

#### 3.6 Автоматы управления горением

##### Автоматы управления горением MMI 810.1




Рис. 19: Последовательность функций MMI 810.1

Легенда к Рис. 19:

Аббревиатура	Обозначение
Выходные сигналы автомата	
tw	Предохранительное время
tlw	Max. время реакции реле давления воздуха
tv1	Время предварительной продувки
tvz	Время перед зажиганием
tz	Временной интервал зажигания
ts	Время безопасности
tv2	Задержка 2-ой Ступени

	tw (Сек.)	t1 (Сек.)	TSA (Сек.)	t3 (Сек.)	t3n (Сек.)	t4 (Сек.)	t10 (Сек.)
MMI 810.1	~ 9	мин. 24	макс. 3	~ 3	3	10	6

##### Минимальное напряжение:

Защитное отключение MMI 810.1:

- напряжение сети ниже чем обычное AC 160 вольт
- новый старт при подъёме напряжения сети больше чем AC 180 вольт

##### Разблокировка MMI 810.1:

После каждого отключения тока возможно немедленное разблокирование! Для этого нажмите на кнопку разблокирования.

##### Автомат управления горением TMG 740-3




Рис. 20: Диаграмма последовательности выполнения функций TMG 740-3

Пояснение к Рис. 20

Аббревиатура	Обозначение
	Выходные сигналы автомата
bl	синий
or	оранжевый
ge	жёлтый
rt	красный
gn	зелёный
sw	чёрный
PA	программа
St	старт
Sz PV	защитное время пилот вентиля
Be	Рабочий режим
Sz SV	защитное время стартового вентиля
Sz V1	защитное время основного вентиля

Описание	32-32 сек.
Предварительная продувка	24
Предварительная продувка с открытым воздушным клапаном	30
Предварительное время зажигания	3
Защитное время стартового вентиля	2
Защитное время пилот вентиля	3
Включение пилот вентиля	11
Защитное время основного вентиля	2
Задержка вентиль 1	9
Задержка вентиль 2	6
Дополнительная продувка	7

**Минимальное напряжение:**

Защитное отключение TMG 740-3:  
при напряжение сети ниже, чем AC 187 вольт

**Разблокирование**

Разблокирование TMG 740-3:  
После каждого отключения тока возможно немедленное разблокирование! Для этого нажмите на кнопку разблокирования.

## 4. Обслуживание

GZ 2 - GZ 4 / 100 - 1450 kW

### 4.1 Техническое обслуживание и сервис

Производитель рекомендует производить один раз в год чистку и техническое обслуживание всей установки. При этом следует обязательно проверить мощность и функции горелки, почистить (вентиляторное колесо, смесительную систему, устройство розжига) почистить и/или заменить газовый фильтр. У горелки Logatop GZ4 нужно обязательно смазывать один раз в год опору оси воздушной заслонки (с. Рис. 23).

В горелке Logatop GZ4 после отключения штекера запального кабеля, отсоединения ионизационного кабеля и вывинчивания винтов фланцевой крышки, возможно отдельное снятие штока форсунки.

Перед извлечением штока форсунки необходимо убедиться в том, что сервопривод сместился в закрытое положение.

**⚠ Резьбовые соединения ежегодно подлежат проверке на утечку. Дефектные или изношенные прокладки необходимо заменить.**






Рис. 21: Горелка в сервисном положении  
HZK = Котёл



Sk95-2110-259\_a\_Heizraumabmessungen.dwg  
Рис. 22: Размер теплопункта Logatop GZ 4

Описание:  
HZK = Котёл  
HZR = Теплопункт  
SWR = Радиус поворота



Sk95-2110-259\_a\_Luftklappenlagerung.dwg  
Рис. 23: Положение воздушного клапана Logatop GZ 4

Описание:  
BER Пламенная труба  
LKL Воздушный клапан  
SPH Натяжные гильзы  
GED Крышка корпуса  
XY смазать!  
STM Серводвигатель  
ASD Шумопогл.воздухохозяйственник  
GEB Дно корпуса  
STMK Консоль серводвигателя  
LKLA Крепление оси воздушного клапана



Предупреждение!  
Позиция XY на рисунке 16 подлежит ежегодной смазки.

## 4.2 Контроль пламени

Контроль пламени осуществляется за счёт использования проводимости и однополярности пламени, посредством электрода ионизации.

Усилитель сигнала пламени реагирует только на однополярную составляющую сигнала пламени.

**⚠ Короткое замыкание между электродом ионизации и массой приводит к аварийному отключению.**

Электрод ионизации (FE) имеет штекерное соединение. При подключении мультиметра - разъединить штекерное соединение и подключить оба кабеля.

Диагностика неисправностей s. Глава. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

MMI 810.1/TMG 740-3	При напряжении в сети UN = AC 230 V
Необходимый ток для надёжной работы	> 5 $\mu$ A




Рис. 24: Подключение измерителей  
FE Электрод ионизации  
M Мультиметр



Рис. 25: Расположение электрода ионизации Logatop GZ2

Ионизационный ток в работе: LogatopGZ2: 15-22  $\mu$ A

## 4.3 Измерение ионизационного тока

Убрать электроизмерительный мостик (перемычку) и подключить измерительный прибор постоянного тока 0-10  $\mu$ A (0-50  $\mu$ A). Измеренный ток ионизации, не менее: 5  $\mu$ A. Электроизмерительный мостик (перемычку), после проведения измерения, установить обратно.



Рис. 26: Перемычка для измерения ионизационного тока

## 5. Определение неисправностей Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

### 5.1 Определение неисправностей

**Проверить общее состояние. Соблюдаются ли заданные значения?**

Ошибка	Причина	Устранение
Горелка не запускается		Проверить основной выключатель, предохранитель и термостат котла Проверить напряжение (Фаза и отрицательный полюс) Возм. проверить прибор контроля герметичности. Проверить давление газа на входе Проверить реле давления газа (настройку и функционирование) Заменить менеджер горения
Горелка запускается, Давление газа в норме, отсутствие искры		Проверить запальный трансформатор, запальный кабель Регулировку запальных электродов Заменить менеджер горения
Горелка запускается, Давление газа в норме, Искра есть, Пламя не вспыхивает		Воздух в газопроводе
Горелка запускается, Давление газа в норме, Искра есть, Пламя вспыхивает, Отсутствие ионизационного тока (Logatop GZ 2+GZ 4) Аварийное отключение		Не соблюдена полярность (Фаза –Минус) Проверить давление газа на входе (качающаяся стрелка манометра) недостаточно большой газопровод, либо неисправен регулятор давления газа Проверить цепь ионизационного тока (Logatop GZ2 + GZ4) Заменить менеджер горения
Горелка не запускается, Табло программ остановлено	Неисправна электропроводка Выключен термостат или реле давления газа	Проверить электропроводку Заменить термостат или реле давления
Горелка не запускается, Табло программ вращается	Напоромер воздуха неисправен или не приведён в исходное положение (контакт должен быть разомкнут)	Заменить напоромер
Горелка запускается, менеджер сразу после начала продувки выходит в аварию.	Контакт напоромера воздуха не замыкается	Проверить электроподключение (полярность) напоромера Заменить напоромер
Горелка запускается, менеджер горения во время продувки выходит в аварию	Размыкается контакт напоромера Сигнал пламени	Проверить импульсную проводку Проверить ток ионизации (Logatop GZ2 + GZ4)
Горелка запускается, менеджер горения в период времени безопасности выходит в аварию	Нет образования пламени (Отсутствие розжига, не открывается клапан и.т.д.) Отсутствие или недостаточность тока ионизации(Logatop GZ 2 + GZ 4) [Пламя не стабилизируется, плохая изоляция датчика пламени, горелка не подключена к заземлению]	Проверить импульсную проводку Проверить ток ионизации (Logatop GZ2 + GZ 4)

## Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW 5. Определение неисправностей

Горелка запускается, менеджер горения во время работы выходит в аварию	Отрыв пламени Размыкается контакт напоромера Недостаточен ионизационный ток (Logatop GZ 2 + GZ 4)	Проверить импульсную проводку  Проверить ток ионизации (Logatop GZ2 + GZ4)  <b>Требование безопасности!</b> Во время любых работ с горелкой и электрощитом отключить сетевой ток и закрыть основной отсечной газовый вентиль
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.2 Диагностика неисправностей MMI 810

Ошибка	Устранение
Горелка не запускается, программное табло остановлено	Не правильны электроподключения Выключен термостат или реле газа "AUS"
Горелка не запускается, табло программ постоянно вращается	Неисправен напоромер, не возвращается в спокойное положение (Рабочий контакт должен быть открыт) Нарушена связь между клеммой 1 и клеммой 9 Рабочее напряжение < 180V
Автомат сразу после продувки выходит в аварию (Полоса в голубом поле)	Не замыкается контакт напоромера Нет нагрузки на клемме 5 Сигнал пламени
Автомат во время продувки выходит в аварию (голубое поле)	Контакт напоромера открывается Сигнал пламени
Автомат во время безопасности выходит в аварию (жёлтое поле)	Отсутствие пламеобразования (Отсутствие разжига, вентиль не открывается и.т. д) Отсутствие или слишком слабый сигнал пламени (пламя не стабилизируется, плохая изоляция датчика пламени, горелка неверно подключена к заземлению)
Автомат во время работы выходит в аварии (красное или зелёное поле)	Отрыв пламени Контакт напоромера разомкнут Очень слабый сигнал пламени

### 5.3 Диагностика неисправностей TMG 740-3 и TMG 740-2

Ошибка	Устранение
Горелка не запускается, программное табло остановлено	Не правильны электроподключения Выключен термостат или реле газа "AUS"
Горелка не запускается, табло программ постоянно вращается	Неисправен напоромер, не возвращается в спокойное положение (Рабочий контакт должен быть открыт)
Автомат сразу после продувки выходит в аварию (Полоса в голубом поле)	Не замыкается контакт напоромера Сигнал пламени
Автомат во время продувки выходит в аварию (голубое поле)	Контакт напоромера открывается Сигнал пламени
Автомат во время безопасности выходит в аварию (жёлтое поле)	Отсутствие пламеобразования (Отсутствие разжига, вентиль не открывается и.т. д) Отсутствие или слишком слабый сигнал пламени (пламя не стабилизируется, плохая изоляция датчика пламени, горелка неверно подключена к заземлению)
Автомат во время работы выходит в аварии (Красный resp. зелёное поле)	Отрыв пламени Контакт напоромера разомкнут Очень слабый сигнал пламени

## 6. Техническая документация Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

### 6.1 Газовая горелка и газоарматурная магистраль Logatop GZ2-GZ4

Тип горелки	Тип газа	Катал.-Nr. Горелки	Мощность кW	Давл. газа в газопроводе mbar	Диаметр DN	Катал -Nr. газоматурной магистрали	Общий вес kg
Logatop GZ2.1-1021 Logatop GZ2.1-1023	Прир. газ H (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	7747208664 7747208666	100-200	20 50	Rp 1"	1)	28 26
Logatop GZ2.2-1022 Logatop GZ2.2-1024	Прир. газ H (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	7747208665 7747208669	180-300	20 50	Rp 1¼"	1)	28 26
Logatop GZ3.0-3086	Прир. газ H (L,LL) <sup>3)</sup> <sup>2)</sup> Сжиж. газ	7747208670 <sup>2)</sup>	260-315	20 50	Rp 1¼"	1)	50
Logatop GZ3.1-3176 <sup>2)</sup>	Прир. газ H (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	7747208671 <sup>2)</sup>	315-500	25-50 50	Rp 1½"	-3046	67
Logatop GZ3.2-3276 <sup>2)</sup>	Прир. газ H (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	7747208672 <sup>2)</sup>	450-650	25-50 50	Rp 2"	-3047	73
Logatop GZ3.3-3306 <sup>2)</sup>	Прир. газ H (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	7747208673 <sup>2)</sup>	550-810	25-50 50	Rp 2"	-3047	74
Logatop GZ4.1-4106 Logatop GZ4.1-4109	Прир. газ H (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	7747208674 7747208676	700-1020	35-50 50	DN 65	-4069	173
Logatop GZ4.2-4206 Logatop GZ4.2-4209	Прир. газ H (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	7747208675 7747208677	900-1450	25-50 50	DN 80	-4082	201

<sup>1)</sup> Содержится в катал. номере горелки.



<sup>2)</sup> При работе на сжиженном газе необходимо соблюдать заданные параметры настройки!

<sup>3)</sup> Уменьшение мощности при использовании природного газа (L) 15% или природного газа (LL) 30%. При работе на природном газе (L,LL) необходимо увеличить только объём расхода газа. Остальные заводские настройки по мощности не нужно изменять!

Заводская настройка природного газа H: теплотворная способность (HU) газа: 10,0 кВтч / м<sup>3</sup>; CO<sup>2</sup>: 9,5% по объему:  
Требуемое давление газа: 20 мбар, макс. 70 мбар.

Данные относятся к природному газу (H).

Для природного газа (L) принять во внимание снижение мощности на 15% и для природного газа (LL) около 30%.

## 6.2 Таблица настроек и настроенных размеров Logatop GZ2-GZ4

Тип горелки	Тип газа	Мощность котла kW	Объём газа		Настройка A мм	Настройка B мм	Настройка D мм	Напор воздуха		Давл. форсунки		Воздухозаборник
			ст. 1 m <sup>3</sup> /h	ст. 2 m <sup>3</sup> /h				ст. 1 mbar	ст. 2 mbar	ст. 1 mbar	ст. 2 mbar	
Logatop GZ2.1	Прир. газ Н (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	100-200	10 4	14 5,5	18	50 57	95	2 3	7 8	6 13	10 16	9,5 7,5
Logatop GZ2.2	Прир. газ Н (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	180-300	16 6	23 9	18	70	110	2,5	5 7	5 11	9 20	9,5
Logatop GZ3.0	Прир. газ Н (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	260-315	19 7,6	32 13,8	23	65 75	110	3,4 1,2	7,2 7	5,5 2,2	11,7 10	0
Logatop GZ3.1	Прир. газ Н (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	315-500	26 9,5	43,5 15	20 25	88 135	130 126	3,5 2	11,5 6	4,8 3,5	12 9	7,5 1,5
Logatop GZ3.2	Прир. газ Н (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	450-650	39 14	65 25	20 27	118 120	145	5,5 1,5	11,5 9	4,2 2,5	11 9,5	7,5 2,5
Logatop GZ3.3	Прир. газ Н (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	550-810	53 16	75 28	27	117 120	145	3,5 2	9 10	6 3	13 11,5	8 3,5
Logatop GZ4.1	Прир. газ Н (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	700-1020	58 24,8	91 33,1	33	125 130	175	9 13,5	17 18,5	6,5 12	14 16,5	2 1,5
Logatop GZ4.2	Прир. газ Н (L,LL) <sup>3)</sup> Сжиж. газ	900-1450	85 27,9	125 46,5	33	130 141	175	10,5 7,5	17,5 17	5	9 11	2 1,5

<sup>3)</sup> Уменьшение мощности при использовании природного газа (L) 15% или природного газа (LL) 30%. При работе на природном газе (L,LL) необходимо увеличить объём газа. Остальные заводские настройки по мощности не нужно изменять!

Заводская настройка природного газа Н: теплотворная способность (HU) газа: 10,0 кВтч / м<sup>3</sup>; CO<sup>2</sup>: 9,5% по объему:  
Требуемое давление газа: 20 мбар, макс. 70 мбар

Данные относятся к природному газу (Н).

Для природного газа (L) принять во внимание снижение мощности на 15% и для природного газа (LL) около 30%.

## 6. Техническая документация

Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

### 6.3 Электроподключения

Тип горелки	Напряжение на двигателе	Мощность двигателя	Потребляемая мощность
Logatop GZ2	230 V WS 50 Hz	0,25 kW	0,37 kW, ок. 2 A
Logatop GZ3.0	230 V WS 50 Hz	0,45 kW	0,7 kW, ок. 3,2 A
Logatop GZ3.1	400 V DS 50 Hz	1,1 kW	1,4 kW, ок. 3 A
Logatop GZ3.2	400 V DS 50 Hz	1,1 kW	1,4 kW, ок. 3 A
Logatop GZ3.3	400 V DS 50 Hz	1,1 kW	1,4 kW, ок. 3 A
Logatop GZ4	400 V DS 50 Hz	3,0 kW	3,3 kW, ок. 6 A





Рис. 27: Описание:

- Земля
- B4 Время работы 1
- B5 Время работы 2
- L1 Фаза
- T1 Термостат 1
- T2 Термостат 1
- T6 Термостат 2
- T7 Не занят
- T8 Термостат 2
- S3 Ошибка
- BS Штекер горелки
- DSA Присоединение трёхфазного тока (Logatop GZ 3.1 - GZ 4.2)
- KS Штекер котла (подключение со стороны присоединения)
- N Нейтраль

### 6.4 Подключение к котлу



Тип	D1	D2	M
GZ 2.1	130	160 ÷ 180	8/10
GZ 2.2	140	160 ÷ 180	8/10
GZ 3.0/1	150	180 ÷ 205	10
GZ 3.2/3	162	220 ÷ 240	10
GZ 4	195	246 ÷ 276	12

### 6.5 Рабочий диапазон

Нижеприведённые диаграммы иллюстрируют приблизительный диапазон мощности различных горелок как функцию сопротивления камеры сгорания во время работы горелки. Кривая отражает максимальные показатели и соответствует протоколу испытаний образца в соотв. с DIN 4788.

Каждая горелка испытана в работе.




Рис. 28: Диаграмма мощности Logatop GZ 2




Рис. 29: Диаграмма мощности Logatop GZ 3





Рис. 30: Диаграмма мощности Logatop GZ 4

Описание Рис. 28 - Рис. 30:

mbar = Максимальное сопротивление камеры сгорания  
kW = Мощность котла

## 6.6 Размеры



Sk11-1028-861

Рис. 31:

Тип горелки	Газопровод ная магистраль	Размер L1 ок. мм	Размер L2 ок. мм	Размер L3 ок. мм	Размер L4 мм	Размер L5 ок. мм	Размер D1 Ø мм	Размер D2 Ø мм	Размер H1 мм	Размер H2 мм	Размер H3 мм	Размер В мм	
GZ 2.1	Rp 1"	140-180	240-200	240	80	570	115	240	355	295	305		
GZ 2.2	Rp 1¼"	140-200	270-210			600		130					
GZ 2.2	Rp 1"												
GZ 3.0	Rp 1¼"	160-240	390-310	260	130	830	140	140	350	375			
GZ 3.1	Rp 1½"	185-300	430-315	525		850		175	320	490	380		
GZ 3.1	Rp 2"			570				200					
GZ 3.2	Rp 2"	435-320	200-360	540-380		970		152	370	380	386		
GZ 3.3								200					
GZ 3.3	DN 65												
GZ 4.1	Rp 2"	220-530	800-490	1230	210	1380	186	230	285	650	515	470	
GZ 4.1	DN 65			1040									
GZ 4.1	DN 80			1230									
GZ 4.2	DN 65			1040									
GZ 4.2	DN 80	230-540	790-480	1230				280					

# 6. Техническая документация Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

## 6.7 Электрическая схема Logatop GZ2




Рис. 32:

Описание Рис. 32:

Аббревиатура	Значение
	Внимание! Соблюдайте полярность!
b2	Выключатель
b3	Аварийный термостат
b4	Переключ. Термостат
b5	Переключ. Термостат
b6	Реле давления газа
b8	Реле давления воздуха
m1	Мотор с конденсатором
m2	Запальный трансформатор
m3	Серводвигатель
s1	Магнитный клапан ступени 1 и 2
s2	Защитный магнитный клапан 2
u1	Менеджер горения
u2	Контроль герметичности
bl	синий
bn	коричневый
B4	Счётчик рабочего времени 1
B5	Счётчик рабочего времени 2
L1	Фаза
S3	Ошибка
T1	Фаза
T2	Фаза
T6	Фаза серводвигатель
T7	не занят
T8	Управление сервопривода ступень 2
A	клемма магнитного клапана s2
B	клемма
EVE	Соблюдайте местные требования электробезопасности.
IS	Электрод ионизации
LK	Клемма
Mp	Заземление корпуса прибора (масса)
Mt-BI	Мультиблок
N	Нулевой провод
ÖEV	Клеммы заземления горелки соедините с заземляющим проводом.
SI	Защитный проводник
zEDK	Дополнительно при применении контроля герметичности

## 6. Техническая документация Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

### 6.8 Электрическая схема Logatop GZ3.0




Рис. 33:

95-37804-0022\_a\_ohne Text.dwg  
Stand : 07.12.2010

Описание Рис. 33:

Аббревиатура	Значение
	Внимание! соблюдайте полярность!
b2	Выключатель
b3	Аварийный термостат
b4	Переключ. термостат
b5	Переключ. термостат
b6	Реле давления газа
b8	Реле давления воздуха
m1	Мотор с конденсатором
m2	Запальный трансформатор
m3	Серводвигатель
s1	Магнитный клапан ступень1и 2
s2	Защитный магнитный клапан 2
u1	Менеджер горения
u2	Контроль герметичности
bl	синий
bn	коричневый
gn	зеленый
gr	серый
rt	красный
sw	черный
ws	белый
B4	Счётчик рабочего времени 1
B5	Счётчик рабочего времени 2
L1	Фаза
S3	Ошибка1
T1	Фаза
T2	Фаза
T6	Фаза серводвигатель
T7	не занят
T8	Управление сервопривода ступень 2
A	клемма магнитного клапана s2
B	клемма
EBE	Соблюдайте местные требования электробезопасности
IS	Электрод ионизации
LK	Клемма
Mp	Заземление корпуса прибора (масса)
Mt-BI	Мультиблок
N	Нулевой провод
ÖEV	Клеммы заземления горелки соедините с заземляющим проводом
SI	Защитный проводник
zEDK	Дополнительно при применении контроля герметичности

## 6.9 Электрическая схема Logatop GZ3.1-GZ3.3





Рис. 34:

Описание Рис. 34:

Аббревиатура	Значение
b2	Выключатель
b3	Аварийный термостат
b4	Переключ. термостат
b5	Переключ. термостат
b6	Реле давления газа
b8	Реле давления воздуха
c1	Защита двигателя
e2	Защитное реле
m1	Мотор с конденсатором
m2	Запальный трансформатор
m3	Серводвигатель
s1	Магнитный клапан ступень1 и 2
s2	Защитный магнитный клапан 2
u1	Менеджер горения
u2	Контроль герметичности
bl	синий
bn	коричневый
sw	чёрный
B4	Счётчик рабочего времени 1
B5	Счётчик рабочего времени 2
L1	Фаза
L2	Фаза
L3	Фаза
S3	Ошибка1
T1	Фаза
T2	Фаза
T6	Фаза серводвигатель
T7	не занят
T8	Управление сервопривода ступень 2
A	клемма магнитного клапана s2
DRB	Перемычка II раздельно
EVE	Соблюдайте местные требования электробезопасности.
GstsB	Блок газовой арматуры или газоарматурной магистрали с отдельными компонентами (без штекера)
IS	Электрод ионизации
ION	Переключатель выбора датчика на „ION“
LK	клемма в плате менеджера горения
N	Нулевой провод
ÖEV	Клеммы заземления горелки соедините с заземляющим проводом.
SI	Защитный проводник
STD	Штекер в соотв. с DIN 4791

## 6.10 Электрическая схема Logatop GZ4



Sk11-1028-860


Рис. 35:

Описание Рис. 35:

Аббревиатура	Значение
b2 *	Выключатель
b3 *	Аварийный термостат
b4 *	Переключ. термостат
b5 *	Переключ. термостат
b6	Реле давления газа
b8	Реле давления воздуха
c1	Защита двигателя
e1 *	Предохранитель двигателя
e2	Защитное реле
IS	Электрод ионизации
m1	Мотор с конденсатором
m2	Запальный трансформатор
m3	Серводвигатель
s1	Магнитный клапан ступень 1 и 2
s2	Защитный магнитный клапан 2
u1	Менеджер горения
u3	Контроль герметичности
A1	Катушка реле L
A2	Катушка реле N
B4/B5	Счётчик рабочего времени
L1/L2/L3	Фаза
S3	Ошибка 1
T1/T2	Фаза
T6	Фаза серводвигатель
T7	не занят
T8	Управление сервопривода ступень 2
DRB	Перемычка II раздельно
ION	Переключатель выбора датчика на „ION“
M	Электродвигатель
Mp	Заземление корпуса прибора (масса)
Mtv	Клапан
N	Нулевой провод
ÖEV	Клеммы заземления горелки соединить с заземляющим проводом.
Ph	Фаза
PSch	Принципиальная схема
STD	Штекер в соотв. с DIN 4791
zEDK	При оснащении контролем герметичности

\* Со стороны подключения

## 6.11 Деталировочный чертёж Logatop GZ2



Puc. 36:

## 6.12 Описание деталировочного чертежа Logatop GZ 2

Pos.	Logatop GZ2.1N-1021	Logatop GZ2.1F-1023	Logatop GZ2.2N-1022	Logatop GZ2.2F-1024	Обозначение (наименование детали)	Номер детали
1	1	1	1	1	Корпус горелки	7747209269
2	1	1	1	1	Крышка корпуса	7747209283
3	1	1			Пламенная труба	7747209375
3			1	1	Пламенная труба с головой	7747209377
6	1	1			Подпорная шайба	7747209641
6			1	1	Подпорная шайба	7747209642
7	1				Труба форсунки с подпорной шайбой	7747209624
7		1			Труба форсунки с подпорной шайбой	7747209626
7			1		Труба форсунки с подпорной шайбой	7747209623
7				1	Труба форсунки с подпорной шайбой	7747209625
9	1	1	1	1	Реле давления воздуха LGW3-A1H	7747209768
9	1	1	1	1	Реле давления воздуха DL5E-130 Z KS, 0,8 mbar, GZ 2	7747209774
10	1	1	1	1	Соединительный фланец реле давления воздуха	7747209327
11	1	1	1	1	Блок запальных электродов GZ 2	7747209683
13	2	2	2	2	Запальный кабель со штекером	7747209552
14	1	1	1	1	Электрод ионизации GZ 2	7747209686
15	1	1	1	1	Кабель электрода ионизации GZ 2	7747209676
17	1	1	1	1	Сервопривод LKS 130	7747209813
18	1	1	1	1	Рычаг воздушной заслонки в комплекте.	7747209330
19	1	1	1	1	Реле давления газа GW50-A2	7747209771
20	1	1	1	1	Комплект запального трансформатора	95.90100-0066
21	1	1	1	1	Менеджер горения MMI 810	7747209785
22	1	1	1	1	Консоль менеджера горения	7747209318
23	1	1	1	1	Пружина воздушной заслонки	7747209328
24	1	1	1	1	Ось воздушной заслонки	7747209333
25	1	1	1	1	Заслонка воздушная	7747209304
27	1	1	1	1	Шумоглушитель воздухозабор. ком.	7747209293
28	1	1	1	1	Цилиндрический болт, M5x60	7747209852
29	1	1	1	1	Газовая труба с фланцевой крышкой	7747209628
30	1	1	1	1	Фланец для газового клапана	7747209663
31	1	1	1	1	Угловое резьбовое соединение. с прокладкой Rp 1	7747209844
31	1	1	1	1	Прокладка для угла Rp 1	7747209847
32	1	1	1	1	Ниппель двустор Rp 1	7747209842
33	1	1		1	Клапан газовый MB-ZRDLE 410	7747209658
33			1		Клапан газовый MB-ZRDLE 412	7747209659
33	1	1	1	1	Контроль герметичности VPS 504	7747208683
33	1	1	1	1	Двойной фильтр комбиблока MB-DLE 410/412	7747209724
34	1	1	1	1	Штекер с кабелем	7747209670
35	1	1	1	1	Штекер с кабелем	7747209671
36	1	1	1	1	Разъём с кабелем, 7-полярный.	7747209553
37	1	1	1	1	Штекер соединительный (Котёл)	7747209757
38	1	1	1	1	Разъём с кабелем, 4-полярный.	7747209554
39	1	1	1	1	Штекер; зелёный, компл.	7747209739
40	1	1	1	1	Эл.мотор с конденсатором, 180 W	7747209804
40	1	1	1	1	Конденсатор 8 m <sup>2</sup> F	7747209822
41	1	1	1	1	Крыльчатка вентилятора, 160x69 mm	7747209576
42	1	1	1	1	Воздухозаборник	7747209300
43	1	1	1	1	Кожух горелки GZ 2, синий сапфир	7747209596
44	1	1	1	1	Прокладка распорная кожуха	7747209342
47	1	1	1	1	Гайка шестигранная, M8	7747209859
48	1	1	1	1	Комплект крепления	7747209694
49	1	1	1	1	Прокладка головки горелки	7747209422
50	1	1	1	1	Зажимной фланец RE/RZ/DZ/GZ 2	7747209361
52	1	1	1	1	Цилиндрический болт, M8x25	7747209854

# 6. Техническая документация Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

## 6.13 Деталировочный чертёж Logatop GZ3.0




Рис. 37:

## 6.14 Описание деталировочного чертежа Logatop GZ3.0

Pos.	Logatop GZ3.0-3086	Обозначение (наименование детали)	Номер детали
1	1	Корпус горелки	7747209270
2	1	Крышка корпуса	7747209286
3	1	Пламенная труба DZ 3.0/GZ 3.0	7747209389
6	1	Подпорная шайба с блоком электродов	7747209644
7	1	Трубка форсунки GZ 3.0	7747209629
8	1	Распылитель воздуха 0 Grd	7747209602
9	1	Реле давления воздуха GW50-A2	7747209770
10	1	Соединительный фланец реле давления воздуха	7747209327
11	1	Блок запальных электродов GZ 3.0	7747209687
13	2	Запальный кабель	7747209556
14	1	Электрод ионизации	95.34036-3001
15	1	Запальный кабель	7747209556
17	1	Сервопривод LKS160-52	7747209814
18	1	Рычаг воздушной заслонки в комплекте.	7747209331
20	1	Запальный трансформатор ZM 20/12-717	7747209817
21	1	Менеджер горения MMI 810	7747209785
22	1	Консоль менеджера горения	7747209320
23	1	Пружина воздушной заслонки	7747209329
24	1	Ось воздушной заслонки DZ 3	7747209334
25	1	Заслонка воздушная	7747209307
27	1	Шумопоглотитель воздухозаборника в компл.	7747209295
31	2	Фланец комбиблока	7747209664
33	1	Комбиблок MB-ZRDLE 412	7747209659
33	1	Двойной фильтр комбиблока MB-DLE 410/412	7747209724
34	1	Реле давления газа GW50-A2	7747209771
37	1	Штекер; зелёный, компл.	7747209739
39	1	Штекер соединительный (Котёл)	7747209757
40	1	Эл.мотор с конденсатором, 450 W	7747209801
41	1	Крыльчатка вентилятора, 220x82 mm	7747209578
42	1	Воздухозаборник	7747209301
43	1	Кожух горелки	7747209598
44	2	Предохранительная шайба	7747209336
45	2	Шпилька запорная	7747209337
48	1	Комплект крепления	7747209703
49	1	Прокладка головки горелки	7747209427
50	1	Набор клеммных фланцев	7747209363
60	4	Гайка шестигранная, M8	7747209861

## 6.15 Деталировочный чертёж Logatop GZ3.1–3.3




Рис. 38:

**6.16 Описание деталировочного чертежа Logatop GZ3.1–3.3**


---

<b>Pos.</b>	<b>Logatop GZ3.1-3176</b>	<b>Logatop GZ3.2-3276</b>	<b>Logatop GZ3.3-3306</b>	<b>Обозначение (наименование детали)</b>	<b>Номер детали</b>
1	1	1		Корпус горелки	7747209270
2	1	1		Крышка корпуса	7747209286
3	1			Пламенная труба с головой	7747209390
3		1		Пламенная труба с головой	7747209610
3			1	Пламенная труба с головой	7747209611
4		1	1	Голова пламенной трубы GZ3.2/3	7747209614
6	1			Подпорная шайба с блоком электродов	7747209648
6		1		Подпорная шайба с блоком электродов	7747209645
6			1	Подпорная шайба с блоком электродов	7747209646
7	1			Труба форсунки с подпорной шайбой	7747209630
7		1		Трубка форсунки GZ 3.2	7747209631
7			1	Трубка форсунки GZ 3.3	7747209632
8	1			Распылитель воздуха 0 Grd	7747209602
8		1		Распылитель воздуха 0 Grd	7747209603
8			1	Распылитель воздуха 0 Grd	7747209604
9	1	1	1	Реле давления воздуха GW50-A2	7747209770
10			1	Соединительный фланец реле давления воздуха	7747209327
11	1	1	1	Блок запальных электродов	7747209687
13	2	2	2	Запальный кабель	7747209556
14	1	1	1	Электрод ионизации	95.34036-3001
15	2	2	2	Запальный кабель	7747209556
15	1	1	1	Магнитный держатель M93	7747209755
17	1	1	1	Сервопривод LKS160-52	7747209814
18	1	1	1	Рычаг воздушной заслонки в комплекте.	7747209331
20	1	1	1	Запальный трансформатор ZM 20/12-717	7747209817
21	1	1	1	Менеджер горения TMG740-3	7747209786
22	1	1		Консоль менеджера горения	7747209321
23	1	1	1	Пружина воздушной заслонки	7747209329
24	1	1	1	Ось воздушной заслонки DZ 3	7747209334
25			1	Заслонка воздушная	7747209306
25	1	1		Заслонка воздушная	7747209307
27			1	Шумопоглотитель воздухозаборника	7747209294
27	1	1		Шумопоглотитель воздухозаборника в компл.	7747209295
31	1	1		Предохранитель 3TF2001-OAL2	7747209763
31	1	1	1	Предохранитель 3RT1016-1AP02 (с 2003) Siemens	7747209764
32	1	1		Защитное реле 3UA7021-1E	7747209778
37	1	1	1	Штекер; зелёный, компл.	7747209739
38	1	1	1	Штекер, чёрн, в компл.	7747209742
39	1	1	1	Штекер соединительный (Котёл)	7747209757
40			1	Электромотор, 1,1 kW	7747209800

## 6. Техническая документация Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

Pos.	Logatop GZ3.1-3176	Logatop GZ3.2-3276	Logatop GZ3.3-3306	Обозначение (наименование детали)	Номер детали
40	1	1		Электромотор, 1,1 kW	7747209805
41	1	1	1	Крыльчатка вентилятора, 220x82 mm	7747209578
42	1	1		Воздухозаборник	7747209301
43			1	Кожух горелки с кнопками	7747209597
43			1	Прокладка распорная кожуха DZ 3	7747209343
43	1	1		Кожух горелки	7747209598
44	2	2		Предохранительная шайба	7747209336
45	2	2		Шпилька запорная	7747209337
48	1	1	1	Комплект крепления	7747209703
49	1			Прокладка головки горелки	7747209427
49		1		Прокладка головки горелки	7747209428
49			1	Прокладка головки горелки	7747209426
50	1			Набор клеммных фланцев	7747209363
50		1		Набор клеммных фланцев GZ 3.2-3	7747209364
53			1	Букса топливного насоса проходная	7747209585
60	4	4		Гайка шестигранная, M8	7747209861

## 6.17 Деталировочный чертёж Logatop GZ4




Рис. 39:

## 6. Техническая документация Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW

### 6.18 Описание деталировочного чертежа Logatop GZ4

Pos.	Logatop GZ4.1-4106	Logatop GZ4.2-4206	Logatop GZ4.1-4109	Logatop GZ4.2-4209	Обозначение (наименование детали)	Номер детали
1	1	1	1	1	Корпус горелки	7747209271
2	1	1	1	1	Крышка корпуса	7747209290
3	1	1	1	1	Пламенная труба	7747209395
4	1		1		Голова пламенной трубы GZ 4.1	7747209397
4		1		1	Голова пламенной трубы GZ 4.2	7747209615
6	1	1	1	1	Подпорная шайба с блоком электродов	7747209649
7	1				Трубка форсунки, природный газ GZ 4.1	7747209634
7		1			Трубка форсунки, природный газ GZ 4.2	7747209635
7			1		Трубка форсунки, сжиженный газ GZ 4.1F	7747209636
7				1	Трубка форсунки, сжиженный газ GZ 4.2F	7747209637
10	1	1	1	1	Воздуховод	7747209605
12	1	1	1	1	Кабель ионизации со штекером	7747209678
13	4	4	4	4	Штекер 6,5 mm	7747209744
14	1	1	1	1	Блок запальных электродов	7747209688
15	2	2	2	2	Запальный кабель со штекером	7747209562
16	1	1	1	1	Ионизационный элекртрод загнутый	7747209689
17	1	1	1	1	Сервопривод LKS 160-50	7747209815
18	2	2	2	2	Разветвитель запального кабеля	7747209560
20	1	1	1	1	Запальный трансформатор ZM 20/12-717	7747209817
21	1	1	1	1	Менеджер горения TMG 740-3	7747209786
22	2	2	2	2	Запальный кабель со штекером	7747209561
24	1	1	1	1	Ось воздушной заслонки	7747209335
25	1	1	1	1	Заслонка воздушная	7747209310
27	1	1	1	1	Шумопоглотитель воздухозабор. ком.	7747209292
28	1	1	1	1	Предохранитель DIL 00 M-11	7747209760
28	1	1	1	1	Дополнительный выключатель 3RH19 11-1FA11	7747209767
28	1	1	1	1	Предохранитель 3RT1016-1AP01	7747209765
30	1	1	1	1	Защитное реле ZOO-10,	7747209776
30	1	1	1	1	Защитное реле 3RU, 5,5-8,0 A	7747209779
34	1	1	1	1	Реле давления газа GW50-A4	7747209772
38	1	1	1	1	Реле давления воздуха GW50-A2	7747209770
40	1	1	1	1	Электромотор, 3,0 kW	7747209803
41	1	1	1	1	Крыльчатка вентилятора, D=290 mm	7747209579
42	1	1	1	1	Воздухозаборник	7747209302
43	1	1	1	1	Кожух горелки GZ 4	7747209599
49	1	1	1	1	Прокладка головки горелки	7747209431
50	1	1	1	1	Набор клеммных фланцев	7747209365
о.А.	1	1	1	1	Штекер; зелёный, компл.	7747209739
о.А.	1	1	1	1	Штекер, чёрн, в компл.	7747209742
о.А.	1	1	1	1	Штекер соединительный (Котёл)	7747209757

# Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW 7. Гарантийные обязательства

## 7.1 Гарантийные обязательства

Горелка будет функционировать безупречно при профессиональной установке и пусконаладке, а так же использование газового топлива по нормам DVGW-Arbeitsblatt G 260.

Гарантия распространяется на 24 месяца после ввода горелки в эксплуатацию, однако не дольше чем на 27 месяцев со дня отгрузки и ограничивается поставкой запасных частей.

Подробности см. в паспорте горелки.

## 7.2 Запасные части



При замене применять только оригинальные запчасти Buderus некоторые компоненты специально разработаны и изготавливаются для горелок Buderus.

При заказе запасных частей указывайте номер горелки.

Все размеры даны в мм.

Изготовитель оставляет за собой право изменять компоненты и вносить технические изменения.



## Свидетельство производителя

В соотв. с § 6 (1) 1. BImSchV

Гамбург, 01.11.2011

Настоящим фирма MHG Heiztechnik GmbH подтверждает для ниже представленных газовых горелок:

Продукт тип /испытуемый образец-Nr.	Газовая горелка при помощи воздуходувки GZ 2.1 - 2.2 / CE-0085AQ0916 GZ 3.0 - 3.3 / CE-0085AQ0916 GZ 4.1 - 4.2 / CE-0085AQ0916
Нормы испытаний	DIN EN 676
Орган проводивший испытания	Gaswärme Institut (GWI) Essen
Система управления качеством	DIN EN ISO 9001
Сертификация	Germanischer Lloyd (GLC)

Данные продукты соответствуют требованиям и приведённым нормам, а так же являются полным аналогом образцов предъявленных для испытаний в вышеуказанный орган. Данное свидетельство не является гарантией идентичности свойств изделий.

Согласно EN 676 вентиляторные горелки GZ2 и GZ 3.1 - GZ 4 выполняют требования по выбросам NO<sub>x</sub> по классу 2 (природный газ), вентиляторные горелки GZ 3.0 выполняют требования по выбросам NO<sub>x</sub> по классу 3 (природный газ).

MHG заявляет, о том что вентиляторные горелки GZ 3.0-GZ 4.2 с 2010 года выпуска отвечают требованиям 1. BImSchV в редакции от 26.01.2010 и что требуемые там значения NO<sub>x</sub> измеренные согласно Anlage 3 и EN 676 соблюденны.

Вышеуказанные горелки предназначены исключительно для установки в котлы, которые в свою очередь должны быть допущены к эксплуатации в соответствии с определёнными нормами и предписаниями.

От производителя котлов требуется гарантия о соблюдении всех предписаний о совместимости котлов и горелок.

MHG Heiztechnik GmbH

M. Niedermayer

i.V. R. Gieseler

## **7. Гарантийные обязательства Logatop GZ2-GZ4 / 100 - 1450 kW**



## **Сертификат соответствия**

Hamburg, 13.02.2012

MHG Heiztechnik GmbH настоящим удостоверяет, что нижеперечисленные горелки с Вентилятором:

## Продукт Тип

## Газовая горелка при помощи воздуховодки GZ 2, GZ 3, GZ 4

Соответствуют испытанному образцу, как описано Протоколе испытаний ЕС.

Они соответствуют действующим требованиям Для газовых приборов установленным инструкцией 90/396 ЕЭС от 29.06.1990

MHG Heiztechnik GmbH

M. Niedermayer

J.V. R. Gieseler



## Основные данные и передача оборудования в пользование

Тип \_\_\_\_\_

Потребитель \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Местонахождение \_\_\_\_\_

Фирма, установившая оборудование

Вышеуказанное оборудование  
установлено и введено в  
эксплуатацию согласно техническим  
нормам, а также правилам  
строительного надзора и  
законодательным предписаниям.

Потребителю передана техническая  
документация. Пользователь  
ознакомлен с указаниями по технике  
безопасности, с эксплуатацией и  
техническим обслуживанием  
вышеуказанного оборудования.

Дата, подпись фирмы, установившей  
оборудование

Дата, подпись потребителя

- **Россия**  
115201, Москва, ул. Котляковская, 3  
Телефон: (495) 510-33-10  
Факс: (495) 510-33-11  
[info@bosch-buderus.ru](mailto:info@bosch-buderus.ru)
- **Казахстан**  
Почтовый адрес  
ул. Сейфуллина, 51  
050008, г. Алматы, Республика Казахстан  
Телефоны (727) 69-61-40, 69-61-98  
Факс: (727) 251-10-56  
[info@bbt.kz](mailto:info@bbt.kz)
- **Украина**  
02660, Київ, вул. Крайня 1  
Телефон: (044) 390 71 93  
Факс: (044) 390 71 94  
[info@buderus.ua](mailto:info@buderus.ua)
- **Германия**  
35573 Ветцлар  
[info@heiztechnik.buderus.de](mailto:info@heiztechnik.buderus.de)

**Buderus**