

NAVIEN Ace TURBO Korea (котёл без датчика t°C хозяйственной воды)
(Котёл снят с производства с Июля 2009г.)

Код	Модель и версия PCB	*Версия MICOM	Период использования	Модель котла	Тип газа	Пульт управления	Выбег насоса
NACR1GS21801	KDC-218-5M V1.0 20080603	218-5M V1.0 ~ V1.4	с 09.06.2008 по 28.12.2008	Снят с производства	---	---	---
		218-5M V1.5	с 29.12.2008 по 27.01.2009	NAVIEN Ace-16/20/24/30/35K	NG / LPG	NR-5SR	20 мин.
NACR1GS23101	KDC-231-1M V1.0 20081117	231-1M V1.3 ~ V1.5	с 15.12.2008 по 27.01.2009	Снят с производства	---	---	---
		231-1M V1.6	с 28.01.2009 по 09.07.2009	NAVIEN Ace-16/20/24/30/35K	NG / LPG	NR-5SR	20 мин.
	KDC-231-1M V1.1 20090608	231-1M V1.8 ~ V2.0	с 10.07.2009 по Н.В.	NAVIEN Ace-10/13/16/20/24/30/35K	NG / LPG	NR-5SR	5 мин.

* MICOM 231-1M версии V1.0, V1.1, V1.2, V1.7 не производились

NAVIEN Ace TURBO Korea (котёл с датчиком t°C хозяйственной воды)

Код	Модель и версия PCB	Версия MICOM	Период использования	Модель котла	Тип газа	Пульт управления	Выбег насоса
NACR1GS23104	KDC-231-1M V1.1 20090608	231-3M V1.0	с 13.07.2009 по 25.02.2010	NAVIEN Ace-10/13/16/20/24/35K	NG / LPG	NR-15SR	5 мин.
		231-3M V1.1 ~ V1.2	с 26.02.2010 по Н.В.	NAVIEN Ace-10/13/16/20/24/30/35K	NG / LPG	NR-15SR	5 мин.

NAVIEN Ace TURBO Coaxial (котёл с датчиком t°C хозяйственной воды)



Код	Модель и версия PCB	*Версия MICOM	Период использования	Модель котла	Тип газа	Пульт управления	Выбег насоса
NACR1GS23101	KDC-231-1M V1.0 20081117	231-1M V1.3	с 15.12.2008 по 15.12.2008	NAVIEN Ace-16/20/24K	NG / LPG	NR-15SR	20 мин.
		231-1M V1.4	с 16.12.2008 по 22.12.2008	NAVIEN Ace-16/20/24/30K	NG / LPG	NR-15SR	20 мин.
		231-1M V1.5 ~ V1.6	с 23.12.2008 по 09.07.2009	KDB-100,130 NAVIEN Ace-16/20/24/30K	NG / LPG	NR-15SR	20 мин.
NACR1GS23107	KDC-231-1M V1.1 20090608	231-1M V1.8 ~ V2.0	с 10.07.2009 по Н.В.	NAVIEN Ace- 10/13 /16/20/24/30K	NG / LPG	NR-15SR	5 мин.

* MICOM 231-1M версии V1.0, V1.1, V1.2, V1.7 не производились

NAVIEN Ace ATMO (котёл с датчиком t°C хозяйственной воды)

Код	Модель и версия PCB	Версия MICOM	Период использования	Модель котла	Тип газа	Пульт управления	Выбег насоса
NACR1GS23107	KDC-231-1M V1.1 20090608	231-1M V1.8 ~ V2.0	с 10.07.2009 по Н.В.	NAVIEN Ace-13/16/20/24A	NG	NR-15SR	5 мин.

* MICOM 231-1M версии V1.7 не производился



Модель и версия PCB



Версия MICOM