



DK13-02.02.09



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Инверторная система mini DX PRO



### Наружные блоки:

KTRY120HZAN3  
KTRY140HZAN3  
KTRY160HZAN3  
KTRY180HZAN3

## Благодарим Вас за выбор оборудования компании KENTATSU.

**Перед началом пользования им прочтите внимательно данное Руководство!**

### **Назначение системы кондиционирования**

Центральная система кондиционирования DX-PRO III совместно с приточно-вытяжными системами предназначена для обеспечения комфортных параметров микроклимата в помещении (охлаждения, нагрева, осушки и перемешивания воздуха), а также для обеспечения свежим воздухом людей, находящихся в помещении. Она также очищает воздух от пыли и автоматически поддерживает температуру, заранее установленную на пульте дистанционного управления внутреннего блока. В системе DX-PRO III применены современные технологии экономии электроэнергии.

Центральная система кондиционирования является совокупностью сложных электромеханическим приборов, объединенных единым фреоновым контуром и обеспечивающих комфортный микроклимат в кондиционируемых помещениях. Но для того, чтобы комфортный микроклимат доставил Вам удовольствие, необходимо произвести качественный монтаж кондиционера. Поручите это сертифицированному специалисту, что сохранит заводскую гарантию, обеспечит правильность выбора места установки и создаст нормальные условия работы на протяжении длительного времени.

В данном Руководстве изложены основные сведения о внутренних блоках центральной системы кондиционирования. Перед началом пользования системой кондиционирования внимательно ознакомьтесь с основными разделами Руководства и сохраните его для дальнейшего изучения. К пользованию кондиционером не следует допускать без присмотра малолетних детей. Следите за тем, чтобы они не использовали кондиционер в своих играх.

	Стр.
Практические рекомендации.....	4
Что нужно знать об установке кондиционера .....	8
Условия эксплуатации .....	9
Наименование частей системы .....	10
Режимы работы и особенности эксплуатации.....	11
Таблица кодов неисправностей.....	15
Явления не связанные с неисправностью .....	16
Когда нужно немедленно обратиться в авторизованную монтажную фирму .....	17
Технические характеристики .....	18



Чтобы кондиционер использовался наиболее эффективно и безопасно, выполняйте следующие рекомендации (подробности – в соответствующих разделах Руководства):

- ❖ Предметы, препятствующие входу и выходу воздуха из блока, снижают эффективность работы системы и могут даже вызвать ее выключение.
- ❖ Если при работе в режиме нагрева в наружном блоке образуется иней, автоматически начинается цикл оттайки, который длится от 2 до 10 минут.
- ❖ Система кондиционирования прекратит работу при отключении электропитания. После восстановления питания систему нужно перезапустить.
- ❖ Не отключайте питание внутренних блоков при работающей системе. Для выключения пользуйтесь пультом дистанционного управления.
- ❖ Не размещайте блок вблизи радио и телеприемных или передающих устройств. В противном случае могут возникать помехи.
- ❖ Каждый раз после подачи питания на наружный блок следует подождать 12 часов для прогрева картера компрессора. Даже если кондиционер не предполагается эксплуатировать в пределах суток, питание отключать не следует. (Это исключает сбои в работе.)
- ❖ Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность охлаждения и нагрева, поэтому периодически чистите его.
- ❖ При очистке воздушного фильтра не касайтесь металлических частей кондиционера. Острые металлические детали могут нанести травму.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Прежде чем приступить к очистке фильтра или блока, выключите и обесточьте систему.

- ❖ Если внутренний блок слишком загрязнен, протрите его влажной тканью.
- ❖ Не очищайте кондиционер щеткой или тканью с химической пропиткой.
- ❖ Не пользуйтесь для чистки бензином, полиролем, растворителями, чистящими порошками или другими химически активными веществами. Они могут повредить покрытие корпуса, привести к его деформации или изменению цвета.




**Опасно!**

Не вставляйте пальцы и какие-либо предметы во входной и выходной диффузоры.



Быстро врачающийся вентилятор может нанести серьезную травму.

Не пытайтесь удлинить кабель электропитания и не применяйте удлинители. Не пользуйтесь поврежденным кабелем и не пытайтесь ремонтировать его.




Излишнее натяжение или перегрев кабеля ведут к поражению электрическим током или к пожару.

Не дотрагивайтесь до кондиционера мокрыми или влажными руками.



Это ведет к поражению электротоком.

Не оставайтесь долгое время под струей потока холодного воздуха. Не переохлаждайте помещение.




Переохлаждение ухудшает самочувствие и может привести к заболеванию.

Не пытайтесь самостоятельно чинить или перемещать в другое место внутренний блок.



При наличии неисправности возможно поражение током, возгорание и т.п. Для ремонта или установки кондиционера в другом месте обратитесь к специалистам дилерской фирмы.


Если появились какие-либо признаки неисправности (например, запах гари), тотчас выключите внутренний блок и обесточьте систему.




Эксплуатация неисправного кондиционера может привести к его поломке, поражению электротоком или пожару. Проконсультируйтесь со специалистом дилерской фирмы.

**Внимание!**

Не применяйте кондиционер для сохранения продуктов питания, предметов искусства и т.п. или для улучшения условий содержания растений и животных.



Продукты могут испортиться, а предметы искусства, растения или животные – пострадать.




В процессе чистки при работающем кондиционере можно получить травму врачающимся вентилятором.

Не загораживайте свободный доступ к впускному и выпускному диффузорам внутренних и наружных блоков




Наличие препятствий входу или выходу воздуха снизит производительность и может привести к срабатыванию защитных устройств или к его поломке.



Перед чисткой кондиционера убедитесь, что он выключен а система обесточена.

Не ставьте на кондиционер сосуды с водой.



При попадании воды внутрь кондиционера возможно нарушение изоляции проводов, что чревато коротким замыканием или поражением электротоком .

Подайте питание на наружный блок за 12 ч до включения системы.



Это защитит компрессор от поломок.

**Опасно!**

Не пытайтесь устанавливать кондиционер самостоятельно. Обратитесь в дилерскую фирму или в её сервисный центр.




Неверная установка кондиционера может привести к подтеканию конденсата, поражению электротоком или пожару. Рекомендуем поручить установку кондиционера представителям фирмы, в которой Вы приобрели кондиционер.

**Внимание!**

Кондиционер необходимо заземлить.

Ненадежное заземление ведет к поражению электротоком. Не соединяйте провод заземления кондиционера с газовыми трубами, водопроводом, громоотводом, заземлением телефонной линии.

Не устанавливайте кондиционер в местах, где возможна утечка воспламеняющихся газов.




При скоплении воспламеняющегося газа вблизи кондиционера возможен пожар.

Снабдите кондиционер надежной системой дренажа.

Ненадежно выполненный дренаж может привести к порче имущества.


В некоторых случаях необходимо предусмотреть устройство защитного отключения (УЗО), предотвращающее утечку тока на землю.



В противном случае возможно поражение электротоком.

## Место установки

Если кондиционер устанавливается в местах, перечисленных ниже, необходима консультация специалистов.



- ❖ Места с высокой влажностью или с присутствием в воздухе паров масел.
- ❖ Места с высокой концентрацией солей (например, морское побережье).
- ❖ Места с сернистыми испарениями (например, окрестность термального источника).
- ❖ Места, в которых наружный блок может быть засыпан выпавшим снегом.
- ❖ Чем больше свободного места вокруг кондиционера, тем эффективнее и безопаснее его работа.

Дренажная трубка, отводящая воду от наружного блока, должна оканчиваться в месте, способствующем оттоку жидкости.

## Модули наружных блоков

Модель	Питание	Хладагент	Производительность		Максимальное количество подключаемых внутренних блоков
			HP	кВт	
KTRY120HZAN3	3ф, 380В, 50Гц	R410A	4	12	6
KTRY140HZAN3	3ф, 380В, 50Гц	R410A	5	14	6
KTRY160HZAN3	3ф, 380В, 50Гц	R410A	6	16	7
KTRY180HZAN3	3ф, 380В, 50Гц	R410A	6.5	18	8

<b>Охлаждение</b>	Наружная температура: -15°C ~ 43°C
	Температура в помещении: 17°C ~ 32°C
	Относительная влажность: менее 80% (при большей влажности на корпусе кондиционера может конденсироваться влага)
<b>Нагрев</b>	Наружная температура: -15°C ~ 27°C
	Температура в помещении: ниже 27°C

**Примечание:**


- Если кондиционер используется за пределами указанных выше условий, это может привести к аномальной работе блока.
- Считается нормальным явлением, если на поверхности системы кондиционирования воздуха конденсируется влага, когда относительная влажность в помещении высокая; в этом случае закройте двери и окна помещения.
- Оптимальная работа обеспечивается в указанном выше диапазоне рабочих температур.



# Наименование частей системы

## Наименование частей системы

1. Электропроводка
2. Автомат защиты
3. Защита от утечки тока на землю
4. Плавкий предохранитель
5. Пульт дистанционного управления



## РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Защитное устройство

Защитное устройство позволяет остановить работу кондиционера, когда он работает в принудительном порядке. В случае срабатывания защитного устройства индикатор работы продолжает гореть, хотя кондиционер уже не работает, и начинает светиться индикатор проверки.

Защитное устройство может сработать в следующих случаях:

- В режиме охлаждения:
- Отверстия для входа или выхода воздуха их наружного блока заблокировано.
- Сильный ветер непрерывно дует в воздуховыпускное отверстие наружного блока.
- В режиме нагрева:
- При скоплении пыли или иных загрязняющих веществ на воздушном фильтре внутреннего блока.
- Воздуховыпускное отверстие внутреннего блока заблокировано.

### ПРИМЕЧАНИЕ

При срабатывании защитного устройства установите выключатель питания в положение «выключено», а после устранения проблем заново запустите кондиционер.

### Перебои напряжения в сети

- В случае отключения подачи электроэнергии во время работы немедленно выключите кондиционер.
- При восстановлении электропитания индикатор питания на дисплее внутреннего блока начинает мигать, затем блок автоматически запускается.
- Сбои в работе:

При появлении сбоев в работе блока из-за воздействия молнии или работы устройств беспроводной мобильной связи установите ручной выключатель питания в положение «выключено», затем включите его вновь, а затем нажмите кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.).

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Особенности режима нагрева

- Работа в режиме нагрева реализована на принципе теплового насоса, когда тепло берется из наружного воздуха и переносится в помещение. Если температура наружного воздуха понижается, снижается и теплопроизводительность.
- При слишком низкой температуре наружного воздуха рекомендуем одновременно использовать дополнительные нагревательные приборы.
- В экстремально холодной горной местности для улучшения отопления рекомендуется использовать внутренние блоки, оборудованные электрическим обогревателем.

### ПРИМЕЧАНИЯ

1. После получения внутренним блоком, работающим в режиме отопления, команды выключения OFF вентилятора внутреннего блока будет продолжать работать в течение 20 ~ 30 секунд, что необходимо для охлаждения теплообменника.
2. В случае аномальной работы кондиционера из-за произошедшего сбоя отключите питание кондиционера, а затем включите его вновь.

### Трехминутная задержка запуска

При отключении и повторном пуске специальное защитное устройство гарантирует запуск кондиционера не ранее, чем через три минуты после отключения.

### Работа в режимах охлаждения и нагрева

- Внутренние блоки данной системы кондиционирования воздуха управляются индивидуально, однако внутренние блоки в одной и той же системе не могут одновременно работать в режиме нагрева и охлаждения.
- В случае конфликта режимов охлаждения и нагрева внутренний блок, работающий в режиме охлаждения, прекратит работу, на панель управления будет выведено сообщение «Standby» [Режим ожидания] или «No Priority» [Приоритет не определен]. А внутренние блоки, работающие в это время в режиме отопления, продолжат свою работу.
- Если администратор кондиционеров задал режим работы, кондиционер не будет работать в режимах, отличных от режима, заданного для него администратором. На панели управления будет отображаться сообщение «Standby» или «No Priority».

## Особенности режима нагрева

- При запуске кондиционера в режиме нагрева, нагретый воздух из внутреннего блока поступает не сразу. Это может произойти через 3 – 5 минут (в зависимости от температуры наружного воздуха и воздуха в помещении), когда теплообменник внутреннего блока достаточно прогреется.
- Во время работы кондиционера вентилятор внутреннего блока может остановиться при высокой температуре.
- Во время работы блока в режиме вентиляции, если другие внутренние блоки работают в режиме нагрева, вентилятор блока может остановиться для того, чтобы предотвратить поступление теплого воздуха в вентилируемое помещение.

## Режим оттайки при работе на нагрев

- При работе в режиме нагрева возможно обмерзание наружного блока. Для повышения эффективности работы будет активирована функция автоматической оттайки инея (в течение 2 ~10 минут), после чего вода будет сливаться из наружного блока. В это время вентиляторы внутреннего и наружного блоков прекращают работать.


KENTATSU



## РЕЖИМ ИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРОЧНЫЙ РЕЖИМ

### Режим интенсивного охлаждения

Управление режимом принудительным охлаждением осуществляется однократным нажатием кнопки sw2 наружного блока, что приводит к включению на внутреннем блоке режима принудительного охлаждения. При повышении частоты наружного блока до 62 Гц и его последующей работе в этом режиме вентилятор внутреннего блока работает на повышенной скорости. Для выключения режима принудительного охлаждения нажмите эту кнопку еще раз.



### Функции дисплея

Текстовая информация на дисплее циклически переключается в следующей последовательности (модели 12/14/16 кВт).

Нормальный режим



Режим работы (0 – режим ожидания, 2 – режим охлаждения, 3 – режим нагрева, 4 – принудительное охлаждение)



Скорость работы вентилятора (0 – отключен)



Полная производительность внутреннего блока



Скорректированная производительность наружного блока



Температура трубопровода (T3)



Температура окружающей среды (T4)



Фактическая температура нагнетания (T5) (при превышении значения 100 на дисплее будут отображаться только сотни и десятки градусов)



Отображается <-->



Последний код неисправности или защитный код (при отсутствии кодов будет отображаться «пп»)



Количество работающих внутренних блоков



Общее количество внутренних блоков



Средняя температура T2



Фактическое значение напряжения AD



Фактическое значение тока




Степень открытия управляющего клапана



Температура поверхности охлаждающих ребер

## Таблица кодов неисправности

Текстовая информация на дисплее циклически переключается в следующей последовательности (модели 18 кВт).



### Отображение неисправностей наружного блока на дисплее (модели 12/14/16).

№	Код ошибки	Ошибка или тип защиты
1	E0	Неисправность программируемого ПЗУ (EEPROM)
2	E2	Нарушение связи между наружным и внутренним блоками
3	E3	Нарушение связи между главной платой и IR341
4	E4	Неисправность датчика наружного блока
5	E5	Срабатывание защиты по напряжению

№	Код ошибки	Ошибка или тип защиты
6	E6	Неисправность вентилятора постоянного тока
7	E7	Вентилятор нагрева в зоне А отключен более 5 минут
8	E8	Две неисправности E6 в течение 10 минут (восстановление после отключения питания)
9	P0	Срабатывание защиты от превышения температуры охлаждающих ребер
10	P1	Срабатывание защиты от повышенного давления
11	P2	Срабатывание защиты от пониженного давления
12	P3	Срабатывание защиты компрессора по току
13	P4	Срабатывание защиты по температуре нагнетания компрессора
14	P5	Срабатывание защиты от превышения температуры конденсатора наружного блока
15	P6	Сработала защита управления питанием IPM
16	P7	Сработала защита от превышения температуры испарителя
17	P8	Сработала защита от урагана

Пояснения по работе дисплея:

1. Во время действия режима ожидания светодиодная индикация отображает количество внутренних блоков, связанных с наружными блоками.
2. В рабочем режиме светодиодная индикация отображает частоту вращения компрессора.
3. Во время операции оттаивания светодиодная индикация отображает сообщение «df» [оттаивание].

### Отображение неисправностей наружного блока на дисплее (модели 18 кВт).




№	Код ошибки	Ошибка или тип защиты
1	E2	Нарушение связи между наружным и внутренним блоками
2	E4	Неисправность датчика температуры T3&T4
3	E5	Срабатывание защиты по напряжению
4	E6	Срабатывание защиты вентилятора
5	E7	Срабатывание защиты по температуре нагнетания компрессора
6	E9	Неисправность программируемого ПЗУ (EEPROM)

№	Код ошибки	Ошибка или тип защиты
7	EA	Вентилятор А в зоне А работает более 5 минут в режиме нагрева
8	Eb	Две неисправности E6 в течение 10 минут
9	H0	Нарушение связи между главной платой и IR341
10	P1	Срабатывание защиты от повышенного давления
11	P2	Срабатывание защиты от пониженного давления
12	P3	Срабатывание защиты компрессора по току
13	P4	Срабатывание защиты по температуре нагнетания компрессора
14	P5	Срабатывание защиты от превышения температуры конденсатора наружного блока
15	P6	Сработала защита инверторного модуля
16	P8	Сработала защита от урагана
17	PE	Сработала защита по температуре теплообменника внутреннего блока
18	L0	Ошибка модулей
19	L1	Защита от понижения напряжения в основной цепи постоянного тока
20	L2	Защита от повышенного напряжения в основной цепи постоянного тока
21	L3	-
22	L4	Ошибка MCE / синхронизации / замкнутой цепи
23	L5	Ошибка от нулевой скорости
24	L6	-
25	L7	Защита от неправильного чередования фаз
26	L8	Защита от превышения разницы между предыдущим значением и последующим значением более чем на 15 Гц
27	L9	Защита от превышения разницы между установленной скоростью и реальной скоростью более чем на 15 единиц

Пояснения по работе дисплея:

1. Во время действия режима ожидания светодиодная индикация отображает количество внутренних блоков, связанных с наружными блоками.
2. В рабочем режиме светодиодная индикация отображает частоту вращения компрессора.
3. Во время операции оттаивания светодиодная индикация отображает сообщение «df» [оттаивание].

В следующих ситуациях немедленно выньте вилку из розетки и свяжитесь с авторизированной монтажной фирмой.

<p>Часто выбивает предохранитель или автомат защиты.</p> 	<p>Автомат-предохранитель сильно нагрелся.</p> 	<p>Изоляция кабеля питания повреждена.</p> 
<p>Работа кондиционера нарушает нормальную работу телевизоров, радио и других электро-приборов.</p>  	<p>Не срабатывает кнопка Вкл./Выкл.</p> 	<p>Во время работы из блока постоянно раздается посторонний шум.</p> 
<p>При нажатии кнопки Вкл./Выкл. (Run) происходит сбой в работе кондиционера и этот сбой повторяется после отключения от сети и перезапуске кондиционера вновь через 3 мин.</p>		 <p>Прошло 3 минуты, но почему?</p>

Если нормальная работа кондиционера не восстановится даже после выполнения всех указанных выше проверок, и после просмотря предыдущей страницы сомнения еще останутся, выньте вилку из электросети и свяжитесь с авторизованной монтажной фирмой.

<b>1. Из наружного блока:</b>	Вентилятор автоматически отключен для проведения цикла оттайки. Слышны звуки срабатывания электромагнитного вентиля.
<b>2. Работа кондиционера автоматически прервана.</b>	Достигнуто время отключения по таймеру.
<b>3. Кондиционер не работает</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• кондиционер не работает</li> <li>• произведите следующие проверки</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не отключен ли кондиционер с пульта?</li> <li>• Не сработало ли защитное устройство (лампа РАБОТА светится)?</li> <li>• Не достигнуто ли время отключения по таймеру?</li> <li>• Не заданы ли режимы нагрева и охлаждения одновременно?</li> </ul>
<b>4. Недостаточная производительность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• недостаточное охлаждение</li> <li>• недостаточный нагрев</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не заблокированы ли входные и выходные отверстия наружного блока?</li> <li>• Не открыты ли окна и двери?</li> <li>• Не загрязнен ли воздушный фильтр?</li> <li>• В нужном ли положении находятся створки жалюзи внутреннего блока?</li> <li>• Достаточна ли скорость вращения вентилятора и не задан ли режим вентиляции?</li> <li>• Правильно ли выбрана желательная температура воздуха?</li> </ul>

## Технические характеристики

МОДЕЛЬ			KTRY120HZAN3	KTRY140HZAN3	KTRY160HZAN3	KTRY180HZAN3
Производительность	кВт	Охлаждение	12.0	14.0	15.5	17.5
		Нагрев	13.2	15.4	17.0	19
Энергoeffективность	-	EER	3.68 / A	3.52 / A	3.43 / A	3.3 / A
		COP	3.79 / A	3.67 / A	3.56 / B	3.8 / A
Электропитание	В, Гц, ф	-		380, 50, 3		
Потребляемая мощность	кВт		3.26	3.98	4.52	5.3
Уровень шума	дБА		54	54	54	59
Габаритные размеры	мм	(ШxВxГ)	900x1327x320	900x1327x320	900x1327x320	900x1327x320
Масса	кг	Нетто	95	95	102	107
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	15.9	15.9	15.9	19.1
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			6	6	7	8
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		Охлаждение		-15-43		
		Нагрев		-15-27		
Рабочий диапазон температур воздуха в помещении		Охлаждение		17-30		
		Нагрев		10-28		





IS THE TRADEMARK OF  
KENTATSU DENKI, JAPAN

